

(Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej)

NS.HP.9020.234.2023.KS

wpłynęło 28 LIS 2023 wysłano

L.dz. 6918

znak sprawy

podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 233/HP/23

Kłodzko, dnia 07 listopada 2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez _____ i - młodszy asystent, nr upoważnienia stałego CK 9/23 oraz
- asystent, nr upoważnienia stałego CK 32/23

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kłodzku

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 §
1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 775).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

„ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU”, 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
telefon: +48 748651201, fax: +48 74 8674066, e-mail: sekretariat@zoz.klodzko.pl

(pełna nazwa, adres, telefon, faks, poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

„ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU”, 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
telefon: +48 748651291, fax: +48 74 8674066, e-mail: sekretariat@zoz.klodzko.pl, PKD: 86.10 Z

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Jadwiga Radziejewska – Dyrektor

(imię i nazwisko /pełna nazwa (inwestor/organ założycielski) w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD: 8831598671 / 000316418 / 86.10.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Jadwiga Radziejewska – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu: Krystyna Szymson – Pielęgniarka ds. Zakażeń – pełnomocnictwa z dnia: 07 listopada 2023 r., 14 listopada 2023 r., 28 listopada 2023 r. (pełnomocnictwo na czas kontroli)

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 07 listopada 2023 r., godz. 07:55, 14 listopada 2023 r., godz. 08:00, 28 listopada 2023 r., godz. 07:45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 221)

Wzrost A,

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07 listopada 2023 r., godz. 14:05, 14 listopada 2023 r., godz. 14:20, 28 listopada 2023 r., godz. 14:20
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: klauzula RODO, pełnomocnictwa z dnia: 07 listopada 2023 r., 14 listopada 2023 r., 28 listopada 2023 r.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

Formularz F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy

Formularz F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

Formularze nie stanowią integralnej części protokołu kontroli, dostępne są w siedzibie PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16, są udostępnione na wniosek kontrolowanego.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Numer PKD – 86.10 Z (działalność szpitali)

Nr KRS: 0000058460

Forma prawna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Prowadzone jest postępowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku (Sekcja Epidemiologii i Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia) w zakresie nieprawidłowości technicznych na poszczególnych oddziałach:

- oddział anestezjologii i intensywnej terapii decyzja nr 1436/23 z dnia 10 lipca 2023 r. termin wykonania 31 grudnia 2026 r.,
- oddział ginekologiczno-położniczy decyzja nr 644/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r. terminy wykonania 31 grudnia 2023 r., 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2025 r.,
- oddział psychiatrii ogólnej oraz psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia decyzja nr 1434/23 z dnia 10 lipca 2023 r. terminy wykonania 31 grudnia 2023 r., 31 grudnia 2025 r. i 31 grudnia 2027 r.,
- oddział chorób wewnętrznych decyzja nr 1000/23 z dnia 17 maja 2023r. termin wykonania 30 czerwca 2024 r.,
- oddział neurologii decyzja nr 642/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r. terminy wykonania 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2025 r.,
- blok operacyjny (sterylizatornia) decyzja nr 322/19 z dnia 28 marca 2019 r. termin wykonania 31 grudnia 2025 r.,
- blok żywienia decyzja nr 75/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. termin wykonania 31 grudnia 2024 r.

[Podpis]

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

„ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU” prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług medycznych:

* na oddziałach: Kardiologiczny, Neonatologiczny, Neurologiczny, Dziecięcy, Wewnętrzny, Ginekologiczno-Położniczy, Urologiczny, Chirurgii Ogólnej, Rehabilitacyjny (kardiologiczny), Paliatywny, Psychiatryczny Ogólny, Psychiatryczny o wzmożonym stopniu zabezpieczenia, Blok Operacyjny, Anestezjologiczny, Izba Przyjąć;

* w poradniach specjalistycznych: Chirurgiczna, Pulmonologiczna, Kardiologiczna, Neurologiczna, Urologiczna, Ortopedyczna;

* w pracowniach diagnostycznych: USG, EEG, EKG, Rektoskopii, Gastroskopii, Kolonoskopii, Hemodynamiki, diagnostyki obrazowej (RTG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego).

Pozostałe miejsca pracy: apteka, kuchnia, sterylizatornia, ratownictwo medyczne, laboratorium, prosektorium.

Zabudowa pawilonowa szpitala złożona jest z 9 oddzielnych budynków.

Zatrudnienie ogółem - 885 osób, w tym pracownicy inni niż medyczni - 451 osób, personel medyczny 434 osoby. Pośród pracowników medycznych zatrudniono: kobiet - 347 osób, niepełnosprawnych - 114 osoby, młodocianych - 0 osób, pracujących w porze nocnej - 443 osób, zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę - 119 osób.

W zakładzie pracuje 18 osób obywatelstwa ukraińskiego - kobiety (13) i mężczyźni (5) pracujący na stanowisku salowa (1), sanitariusz szpitalny (2), pomoc kuchenna (1), kelnerka (1), lekarz stażysta (1), lekarz młodszy asystent (6), lekarz młodszy asystent dentysta (2), lekarz młodszy asystent rezydent (2), opiekun medyczny (1), pielęgniarka (1).

Praca prowadzona jest w systemie jednozmianowym: pracownicy medyczni/ biurowi w godzinach 07⁰⁰-14³⁵ lub 08⁰⁰-15³⁵, pracownicy fizyczni 07⁰⁰-15⁰⁰; w systemie zmianowym: pracownicy medyczni w godzinach 06⁰⁰-18⁰⁰, 18⁰⁰-06⁰⁰ lub 07⁰⁰-19⁰⁰, 19⁰⁰-07⁰⁰.

Pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach: lekarz medycyny (interniści, kardiolog, chirurg, ginekolog, psychiatra, urolog, okulista, dermatolog, onkolog, itp.), pielęgniarka/ pielęgniarka, pielęgniarka dyspozytor pogotowia ratunkowego, położna oddziału szpitalnego, położna środowiskowa, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka anestezjologiczna, pielęgniarka instrumentariuszka, ratownik medyczny (w tym ratownik, kierowca pojazdu ratunkowego), kierowca pojazdu sanitarnego, sanitariusz oddziału szpitalnego, sanitariusz- noszowy, technik fizjoterapii, technik rehabilitacji, magister rehabilitacji, anatomopatolog-lekarz, pracownik prosektorium (preparator, pracownik gospodarczy), salowa/salowy, sprzątaczkę, pracownik obsługi - konserwator, magazynier odpadów medycznych, pracownik gospodarczy, inny personel medyczny średni (rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna), inny personel medyczny wyższy, technik RTG, kierownik laboratorium, laborant analityki medycznej, diagnosta medyczny, technik analityki medycznej, palacz kotłowy C.O., pracownik administracyjno-biurowy.

W dniu 07 listopada 2023 r. skontrolowano pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne w budynku G: oddział dziecięcy, w budynku F: oddział kardiologii, oddział chorób wewnętrznych, statystyka medyczna.

Budynek G

Oddział dziecięcy

Szatnia: zlokalizowana na poziomie -1, podłoga wykafelkowana, ściany częściowo wykafelkowane, reszta pomalowana, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w 16 szafek przeznaczonych do przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej z zachowaniem segregacji, 4 krzesła, stolik.

h. Hyle

Dyżurka: zlokalizowana na parterze, podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w szafki, krzesła, biurko, kanapę, zlewozmywak dwukomorowy z bieżącą ciepłą i zimną wodą, komputer, czajnik.

Gabinet pielęgniarki oddziałowej: zlokalizowany na parterze, podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w szafki, półki, krzesła, biurko.

Toaleta z przedsionkiem: zlokalizowana na parterze, podłoga i ściany do ½ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, jedno oczko WC wydzielone dla personelu, oznakowane i zamykane na klucz, przedsionek wyposażony w 1 umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Toaleta z przedsionkiem: zlokalizowana na 1 piętrze, podłoga i ściany do ½ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, jedno oczko WC wydzielone dla personelu, oznakowane i zamykane na klucz, przedsionek wyposażony w 3 umywalki do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Pomieszczenie porządkowe: zlokalizowane na 1 piętrze, podłoga i ściana przy zlewie do ½ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w szafkę przeznaczoną do przechowywania środków czystości i mopów.

Pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków: zlokalizowana na 1 piętrze, podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, ściana przy zlewozmywakach i umywalce do ½ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w 2 dwukomorowe zlewozmywaki, umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, krzesła, czajnik, lodówkę.

Budynek F

Oddział kardiologii

Zlokalizowany na 1 piętrze.

Dyżurka: podłoga wykafelkowana, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w szafki, krzesła, biurka, sofę, komputer.

Szatnia: podłoga wykafelkowana, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w 26 szafek przeznaczonych do przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej z zachowaniem segregacji, krzesła. Z szatni na jednej zmianie korzysta pomiędzy 4 a 8 osób.

Pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków: podłoga wykafelkowana, ściany i sufit pomalowane, ściana przy zlewozmywaku do ½ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w zlewozmywak z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, krzesła, sofę, czajnik, lodówkę, ekspres do kawy.

Toaleta z przedsionkiem: podłoga i ściany do ½ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, jedno oczko WC wydzielone dla personelu, oznakowane i zamykane na klucz, przedsionek wyposażony w 2 umywalki do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Pokój lekarski: podłoga wyłożona panelami, ściany i sufit pomalowane, ściana przy umywalce do ½ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, krzesła, biurko, sofę (oddzieloną parawanem), szafy na odzież wierzchnią, czajnik, lodówkę, ekspres do kawy, mikrofalówkę.

Gabinet ordynatora: podłoga wyłożona wykładziną, ściany i sufit pomalowane, ściana przy umywalce do ½ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, krzesła, biurko, szafę na odzież wierzchnią.

W. M. A.

Pracownia hemodynamiki

Zlokalizowana na 1 piętrze.

Łazienka: podłoga i ściany do $\frac{3}{4}$ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit wyłożony kasetonami, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażona w jedno oczko WC, umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, natrysk.

Pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek i techników RTG: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, ściana przy umywalce do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, krzesła, biurko, sofę, szafy na odzież wierzchnią, czajnik, lodówkę, ekspres do kawy, TV.

Pokój lekarski: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, ściana przy umywalce do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, krzesła, biurko, sofę, szafy na odzież wierzchnią, czajnik, lodówkę, ekspres do kawy, mikrofalówkę.

Oddział chorób wewnętrznych

Zlokalizowany na 2 piętrze.

Dyżurka: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, ściana przy umywalce do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, krzesła, biurka, sofę, komputer.

Szatnia damska: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w 22 szafki przeznaczone do przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej z zachowaniem segregacji, sofę, stolik.

Pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków: podłoga wykafelkowana, ściany i sufit pomalowane, ściana przy zlewozmywaku do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w dwukomorowy zlewozmywak z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, krzesła, mikrofalówkę, czajnik, lodówkę.

Szatnia: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w 15 szafek dwudzielnych przeznaczonych do przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej z zachowaniem segregacji, krzesła, wieszaki. Z szatni na jednej zmianie korzysta pomiędzy 4 a 8 osób.

Łazienka: w łazience pacjentów została wydzielona łazienka dla personelu oznakowana i zamykana na klucz, podłoga i ściany do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit wyłożony kasetonami, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażona w jedno oczko WC, umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, natrysk, pralkę, suszarkę.

Brudownik: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w półki, na których przechowywane są wiadra, mopy, nakładki na mopy, szafkę przeznaczoną na środki do mycia i dezynfekcji oraz zlew z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Pokój lekarski: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, ściana przy umywalce do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w szafę na odzież, biurko, krzesła, szafki, czajnik, mikrofalówkę, lodówkę.

Gabinet ordynatora: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, ściana przy umywalce do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w szafę na odzież, biurko, krzesła, stolik, kanapę, szafki.

Statystyka medyczna

Zlokalizowane na poziomie -1.

Pomieszczenie biurowe składające się z 2 części oddzielonych ścianą: podłoga wyłożona panelami, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne,

1 In. Ande A

wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafę na odzież wierzchnią, szafki, biurka, stolik, krzesła, czajnik, ekspresy do kawy.

Toaleta z przedsionkiem: podłoga i ściany do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie elektryczne, wyposażona w jedno oczko WC, przedsionek wyposażony w umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Przed pomieszczeniem toalety wydzielono pomieszczenie magazynu wyposażone w szafę przeznaczoną do przechowywania środków higienicznych.

Stwierdzono:

- w budynku G na oddziale dziecięcym w szatni na suficie łuszczącą się powłokę malarską, ubytki przy wniecie okna oraz na ścianie ubytki w kaflach przy drzwiach wejściowych;
- w budynku G na oddziale dziecięcym w toalecie z przedsionkiem zlokalizowanej na parterze na ścianie w przedsionku łuszczącą się powłokę malarską oraz w toalecie wydzielonej dla personelu niesprawne oczko WC;
- w budynku F na oddziale chorób wewnętrznych w łazience na ścianach łuszczącą się powłokę malarską;
- w budynku F w statystyce medycznej w toalecie dla personelu ubytki w kaflach na ścianie oraz na ścianach i suficie łuszczącą się powłokę malarską.

W dniu 14 listopada 2023 r. kontroli poddano pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne w prosektorium oraz w budynku D: laboratorium centralne.

Prosektorium

Zlokalizowane w osobnym parterowym budynku.

Biuro: podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w biurko, krzesła, kanapę, szafki, czajnik.

Pomieszczenie z natryskiem: podłoga i ściany do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w natrysk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Toaleta: podłoga i ściany do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażona w jedno oczko WC. Przed toaletą znajduje się umywalka do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków z wydzielonymi szafami na odzież: podłoga wykafelkowana, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w dwukomorowy zlewozmywak i umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, krzesła, biurko, fotel.

Ze względu na przeprowadzaną sekcję zwłok nie zlustrowano pozostałych pomieszczeń w prosektorium.

Budynek D

Laboratorium centralne

W skład laboratorium wchodzi pracownia analityki ogólnej, pracownia krzepnięcia, pracownia serologii, pracownia hematologii, pracownia biochemii i immunochemii, pracownia mikrobiologii.

Pomieszczenia pracowni: podłoga i ściany do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna, grawitacyjna i mechaniczna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w urządzenia laboratoryjne.

Rejestracja (punkt przyjęcia materiału do badań): podłoga wyłożona linoleum, ściany i sufit pomalowane, ściana przy umywalce do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowana, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, biurko, krzesła, komputer.

Pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków z wydzielonym miejscem do odpoczynku: podłoga wyłożona linoleum, ściany do $\frac{1}{2}$ wysokości wykafelkowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone

19.11.23

w dwukomorowy zlewozmywak z bieżącą ciepłą i zimną wodą, szafki, stół, stolik, krzesła, puffy, kanapę, mikrofalówkę, czajnik, lodówkę, ekspres do kawy, telewizor.

Szatnia: podłoga lastryko, ściany i sufit pomalowane, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w szafki przeznaczone do przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej z zachowaniem segregacji, krzesła, półki na obuwie. Z szatni na jednej zmianie korzysta maksymalnie 8 osób.

Pomieszczenie z natryskiem: podłoga i ściany wykafelkowane, sufit pomalowany, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie elektryczne, wyposażone w natrysk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Toaleta: podłoga i ściany wykafelkowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażona w jedno oczko WC oraz umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Biuro kierownika: podłoga i ściany do ½ wysokości wykafelkowane, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, wentylacja naturalna i grawitacyjna, oświetlenie naturalne i elektryczne, wyposażone w biurko, fotel, szafki, umywalkę do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

W jednym z pomieszczeń laboratorium centralnego przeprowadzane są prace remontowe w celu przygotowania pracowni w której umieszczony zostanie automat do wykonywania automatycznych posiewów.

Stwierdzono:

- w prosektorium w pomieszczeniu biurowym ubytki w linoleum na podłodze, łuszczącą się powłokę malarską na ścianie i suficie oraz pęknięcia na suficie;
- w budynku D w laboratorium centralnym w pomieszczeniu z natryskiem łuszczącą się powłokę malarską na suficie;
- w budynku D w laboratorium centralnym w pomieszczeniu z toaletą łuszczącą się powłokę malarską na suficie;
- w budynku D w laboratorium centralnym w jednym z pomieszczeń przeprowadzane są prace remontowe w celu przygotowania pracowni, w której umieszczony zostanie automat do wykonywania automatycznych posiewów.

W dniu 28 listopada 2023 r. ponownie skontrolowano pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne w budynku G: oddział dziecięcy, w budynku F: oddział chorób wewnętrznych, statystyka medyczna prosektorium oraz w budynku D: laboratorium centralne, w których w dniach 07 listopada 2023 r. oraz 14 listopada 2023 r. stwierdzono uchybienia.

Stwierdzono:

- w budynku G na oddziale dziecięcym w szatni na suficie usunięto łuszczącą się powłokę malarską, uzupełniono ubytki przy wnieście okna oraz na ścianie w kaflach przy drzwiach wejściowych – wygładzono sufit, uzupełniono kafle, zapewniono gładkie powierzchnie, łatwe do utrzymania w czystości;
- w budynku G na oddziale dziecięcym w toalecie z przedsionkiem zlokalizowanej na parterze na ścianie w przedsionku usunięto łuszczącą się powłokę malarską oraz zamontowano nowe, sprawne oczko WC w toalecie wydzielonej dla personelu - wygładzono ścianę, zapewniono gładką powierzchnię, łatwą do utrzymania w czystości;
- w budynku F na oddziale chorób wewnętrznych w łazience na ścianach usunięto łuszczącą się powłokę malarską - wygładzono ściany, zapewniono gładkie powierzchnie, łatwe do utrzymania w czystości;
- w budynku F w statystyce medycznej w toalecie dla personelu usunięto ubytki w kaflach na ścianie oraz łuszczącą się powłokę malarską na ścianach i suficie - wygładzono ściany i sufit, uzupełniono kafle, zapewniono gładkie powierzchnie, łatwe do utrzymania w czystości;
- w prosektorium w pomieszczeniu biurowym zlikwidowano ubytki w linoleum na podłodze, usunięto łuszczącą się powłokę malarską na ścianie i suficie oraz zlikwidowano pęknięcia na suficie - wymieniono linoleum na nowy, wygładzono i odmalowano ściany i sufit, zapewniono gładkie powierzchnie, łatwe do utrzymania w czystości;

[Signature]

- w budynku D w laboratorium centralnym w pomieszczeniu z natryskiem usunięto łuszczącą się powłokę malarską na suficie – wygładzono sufit, zapewniono gładką powierzchnię, łatwą do utrzymania w czystości;
- w budynku D w laboratorium centralnym w pomieszczeniu z toaletą usunięto łuszczącą się powłokę malarską na suficie – wygładzono sufit, zapewniono gładką powierzchnię, łatwą do utrzymania w czystości.

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla pracowników nie budził zastrzeżeń.

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu zarówno w pomieszczeniach pracy, jak i socjalno-sanitarnych. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzono łamania zakazu.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oceniono warunki pracy obywateli Ukrainy zatrudnionych w zakładzie na stanowiskach lekarz i pielęgniarka. Skontrolowano również pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia pracy.

Zakład zlecił w dniu 26 czerwca 2023 r. przeprowadzenie badań dot. stężenia radonu w pomieszczeniach pracy. Badania i pomiary zostały zlecone Laboratorium Badań Środowiskowych Pachorek-Jurowska Sp.j., ul. 3-go Maja 53/1, 58-260 Bielawa. Zlecenie dotyczy pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu (pomieszczenie kuchni, centralnej sterylizatorni i pogotowia ratunkowego – 3 pomieszczenia) oraz na parterze (pomieszczenia Centrum Diagnostyki Obrazowej – 6 pomieszczeń). Pomiary są prowadzone od dnia 23 października 2023 r.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie stwierdzono nieprawidłowości

4. Dorażne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy.**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
-

PIELEGNIARKA ds. zażeń

Krystyna Szymaszko
Krystyna Szymaszko
 nr 4004571P
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT
 Powiatowej Stacji
 Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Kłodzku

inż.

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

ASYSTENT
 Powiatowej Stacji
 Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Kłodzku

mgr inż.

la

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.11.2023

PIELEGNIARKA ds. zażeń

Krystyna Szymaszko
Krystyna Szymaszko
 nr 4004571P
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO

tel. 74 865 12 01, fax 74 867 40 66

NIP 883-15-98-671 REGON 000316418

W trakcie kontroli wykorzystano /nie wykorzystano formularze kontroli** jak w pkt.13.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić