

Łódź, dnia 7 października 2021r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48
im. Stanisława Moniuszki
91-211 Łódź, ul. Rydzowa 15
NIP 947 11 06 725, REGON: 000208054
tel. (0 42) 652 03 60

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym na „WYMIANĘ
STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 48 w ŁODZI” znak sprawy:
SP48.271.3.2021.**

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) (dalej uPzp) zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy, bądź na jakimkolwiek etapie wykonawstwa Zamawiający będzie żądał przedstawienia od Wykonawcy Kosztorysu ofertowego?

Ad. 1.

Tak. Zamawiający będzie żądał przedłożenia kosztorysu ofertowego uproszczonego przez zawarciem umowy od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. W związku z tym Zamawiający dodaje pkt 21.6 SWZ regulujący ten przedmiot.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy metrażem wymienianej stolarki w przedmiarze robót (476,8m²) a rysunkami (457,8m²). Która wartość jest właściwa?

Ad. 2.

Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny. Dokładne dane zawiera dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 3

Proszę o doprecyzowanie, czy szyby w oknach mają być szybami bezpiecznymi jednostronnie czy obustronnie?

Ad.

Jednostronnie.

Pytanie nr 4

Ile grzybków antywyważeniowych należy przewidzieć na jedno skrzydło okienne?

Ad. 4

Według standardu RC1.

Pytanie nr 5

W Przedmiarze robót jest pozycja nr 10 – „dostawa i montaż balustrad – 2,7m. Proszę o więcej informacji na ich temat- jak mają wyglądać, jaką mają mieć grubość profili itp., tak, aby właściwie wycenić ich wartość.

Ad. 5.

Dane dotyczące balustrady wskazano na rysunku nr A30. Wykonanie ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 6

Prosimy o doprecyzowanie jakie szyby i okucia mają mieć okna aluminiowe.

Ad. 6

Standardowe antywłamaniowe według standardu RC1.

Pytanie nr 7

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sławomir Maciejewski

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana 2 szt drzwi na aluminiowe- zgodnie z zestawieniem stolarki (w przedmiarze drzwi nie są ujęte).

Ad. 7

TAK. Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie nr 8

Zakładając, że zgodnie z zestawieniem stolarki, w zakres zamówienia wchodzi montaż 2 szt drzwi aluminiowych, prosimy o określenie ich antywłamaniowości. Czy wystarczą zamki z atestem i szyby antywłamaniowe, czy też należy do wyceny przyjąć drzwi klasy RC2 z certyfikatem na wyrób?

Ad. 8

Do wyceny należy przyjąć stolarkę standardu RC1.

Pytanie nr 9

Czy roboty zawarte w dziale 1,2 Przedmiaru- Roboty towarzyszące- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie tynków renowacyjnych w ilości 377,350m2 Zamawiający przewidział jako prace związane z naprawą glifów okiennych zewnętrznych po wymianie stolarki, czy należy pomalować część elewacji- jeśli tak proszę o wyjaśnienie.

Ad. 9

TAK, są to roboty związane z naprawą otworów okiennych po wymianie stolarki. Zamawiający nie przewiduje malowania elewacji budynku.

Pytanie nr 10

Jaki rodzaj szyb należy zastosować w oknach - szyby bezpieczne czy antywłamaniowe? W pkt. 2 szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest informacja o szkle bezpiecznym. W zestawieniu stolarki okiennej jest informacja o szkle antywłamaniowym i zabezpieczeniach antywłamaniowych.

Ad. 10

Szyby bezpieczne.

Pytanie nr 11

Jeżeli ma to być szkło bezpieczne to jaki pakiet - 33.1 czy 44.2?

Ad. 11

33.1

Pytanie nr 12

Czy szkło bezpieczne w oknach ma być jednostronnie czy obustronnie ?

Ad. 12

Jednostronnie.

Pytanie nr 13

Jaki rodzaj okuć antywłamaniowych należy zastosować w oknach ?

Ad. 13

Do wyceny należy przyjąć stolarkę standardu RC1, za wyjątkiem pomieszczeń – gabinetu dyrektora, sekretariatu, gabinetu pedagoga – wskazanych na rysunku A-03 (rzut parteru), gdzie wymagane jest zachowanie standardu RC2

Pytanie nr 14

Czy okna należy wyposażyć w klamkę z kluczykiem ?

Ad. 14

Nie.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający wraz z niniejszymi odpowiedziami publikuje ujednoczoną treść SWZ.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Sławomir Maciejewski