



Muzeum Regionalne w Siedlcach

08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 1,  
tel/fax 25 6324224; centr. 25 6327470; 6327479  
Nr konta: PKO Bank Polski SA Warszawa  
32 1020 1026 0000 1202 0231 9333  
e-mail: [muzeumsiedlce@interia.pl](mailto:muzeumsiedlce@interia.pl)

**Mazowsze.**  
serce Polski

Siedlce, dnia 6 maja 2022 r.

*Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) pn. „Rewaloryzacja parku przy Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert:

Pytanie nr 1: Uprzejmie proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków dotyczących budowy pomostów pływających przy wyspie oraz pomostu w kształcie litery "T". Z czego dany element ma być wykonany oraz jakie są dokładne wymiary tych elementów?

**Wyjaśnienie zamawiającego: Są to pomosty pływające modułowe. Każdy pomost składa się odpowiedniej ilości modułów widocznych na rysunku (rysunek znajduje się w dokumentacji projektowej). Na rysunku jest również widoczna barierka. Jeden moduł ma wymiar 2 x 2 m.**

Pytanie nr 2: Proszę o rozwinięcie i uzupełnienie informacji na temat elementu Zagospodarowania terenu z przedmiaru robót: Przygotowanie miejsca na ognisko wg ustaleń z inwestorem. Proszę o udostępnienie rysunków lub opisów wraz z wymiarami umożliwiającymi wycenę elementu.

**Wyjaśnienie zamawiającego: Zagłębienie o średnicy 1,5 m obłożone kamieniami polnymi zespolonymi zaprawą cementowo-wapienną.**

Pytanie nr 3: Proszę o udostępnienie rysunków ścianki przeciwpożarowej oraz wskazanie jej lokalizacji na Planie zagospodarowania terenu.

**Wyjaśnienie zamawiającego: rysunek oraz lokalizacja ścianki przeciwpożarowej na załączonych rysunkach.**



