Centrum Kultury Dwór Artusa
ul. Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Toruń, dnia 06.10.2022 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) którego przedmiotem jest: **Modernizacja instalacji ppoż. budynku Centrum Kultury Dworu Artusa**

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2022 pod nr 2022/BZP 00365954/01.

Zamawiający informuje, że w dniu 03.10.2022 wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
W obmiarze jest mowa o utylizacji zdemontowanego systemu. Proszę o informację czy w obecnym systemie występują czujki izotopowe?

Odpowiedź:

W obecnym systemie nie ma czujników izotopowych.

Pytanie nr 2:
W dokumentacji jest mowa o współdziałaniu systemu SSP wraz z innymi urządzeniami m.in. system wentylacji mechanicznej. Ile urządzeń wentylacyjnych jest na obiekcie oraz czy owe urządzenia są w stanie przyjąć sygnał z centrali p.poż czy jest wymagana ingerencja w układy zasilania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy co do możliwości przyjęcia sygnału przez posiadane urządzenia systemu wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 3:
W dokumentacji jest mowa o malowaniu czujek, proszę o wskazanie metody malowania oraz czy malowanie jest post po stronie wykonawcy czy zamawiającego?

Odpowiedź:
Malowanie jest po stronie Wykonawcy i dotyczy tylko czujników zlokalizowanych w zabytkowych pomieszczeniach holu i salach II piętra. Malowanie czujników należy uzgodnić z konserwatorem zabytków.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora Centrum Kultury Dwór Artusa

Piotr Drozdowski

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury Dwór Artusa
w Toruniu
Piotr Drozdowski