

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych
realizowanych w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Stacji
Uzdatniania Wody w Witaszycach poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej
– w ramach klastra Energia Jarocin”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1983) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie stacji transformatorowej i przyłącza energii elektrycznej średniego napięcia na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowanie oraz wybudowanie stacji transformatorowej leży po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 2

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Jeśli Zamawiający ich nie posiada - po czyjej stronie leży uzyskanie tych warunków? Termin wykonania zamówienia wynosi 40 dni od momentu podpisania umowy, a na wydanie warunków przyłączeniowych czeka się około 150 dni. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci nie zostały wydane wnosimy aby uzyskanie warunków przyłączeniowych leżało po stronie Zamawiającego lub jeśli nie ma takiej możliwości, prosimy o wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia o ok 180 dni. Termin ten jest niezbędny do sporządzenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz pozyskanie warunków przyłączenia do sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie obecnej mocy przyłącza elektroenergetycznego oraz dokumentacji technicznej istniejącego przyłącza i stacji transformatorowej. Prosimy o potwierdzenie że to przyłącze będzie mogło być wykorzystane do przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecne przyłącze wynosi 60 kW, ale będzie ono rozbudowane według wydanych warunków przyłączeniowych tak by mogła zostać przyłączona elektrownia fotowoltaiczna.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy? Z aktualnych zdjęć satelitarnych wynika, że w okolicy nie występują elementy zacieniające. Stosowanie optymalizatorów mocy jest więc w tym przypadku nieuzasadnione z punktu technicznego oraz prowadzi do niepotrzebnego wzrostu kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Powyższe pytanie i odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższą odpowiedź należy ująć w treści składnej oferty.

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Bloch

PREZES ZARZĄDU

Remigiusz Nowojewski