

Zestawienie długości ruroc. wodoc. PEØ160

W1-W2	14,0m	przecisk r.ochr. stal. Ø273,0 L=13m	2xZ150
W2-W3	9,5m		
W3-W4	7,4m		
W4-PW	0,5m		
PW-W5	0,5m		
W5-W6	23,1m	przecisk r.ochr. stal. Ø273,0 L=13m	
W6-W7	5,6m		
W7-W8	8,8m		
W8-W9	21,4m	przecisk r.ochr. stal. Ø273,0 L=4m	
W9-W10	10,0m	przecisk r.ochr. stal. Ø273,0 L=10m	2xZ150
W10-W11	1,9m		
W11-W12	6,0m	studzienka zaworowa Ø1200 - 1xZ150, 1xZZ150	
W12-W13	3,4m	1xZ150	

Proj. studz. bet. Ø1200
z armaturą wodoc.
zasuwa+zawór zwrotny

Proj. wewnętrzna linia
zasilająca do pompowni (WLZ)
L=12,0m od złącza
kontrolno-pomiarowego do obiektu

Proj. ogrodzenie panelowe
terenu pompowni z bramą wjazdową
szer. 4,0m

Proj. stacja podnosząca ciśnienie
(sieciowa pompownia wody)
Zbiornik podziemny bet. Ø3000
teren utwardzony betonową
kostką brukową szarą

Proj. zjazd na teren pompowni
z betonowej kostki brukowej
szarej szer. 5,0m
ze skrzydełkami 1,5x1,5m
z przepustem PPØ400mm L=8.0m
i obustronnymi przycótkami betonowymi

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
Załącznik nr do decyzji
nr **UR-PEØ.7230.1.18.2023**
z dnia **20.07.2023**
z up. BURMISTRZA
Jarocin
Referatu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Hubert Kujawa



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GGN-ODGK.6640.106.2023
Położenie obszaru opracowania	Golina
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej	300602_5 Jarocin - obszar wiejski
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	0004 Golina
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich i wysokości	2000 strefa 6, PL-KRON86-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	21.03.2023, Artur Urbański

Zakład Usług Geodezyjnych

"GEOPRIM"

Ewa Grzelak
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210
tel. 62 307 01 74

NIP 6181178241 REGON 381156623
nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Nr ks rob: **13/23**, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimalisz@gmail.com

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac: **STAROSTA JAROCIŃSKI**

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: **GGN-ODGK.6640.106.2023**

Numer i data wystawienia protokołu : **Protokół nr 2 z dn. 03.04.2023**

Oświadczam, że dokumenty powstałe w wyniku prac geodezyjnych uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Artur Urbański

Kierownik prac geodezyjnych i numer uprawnień zawodowych

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Artur Urbański
upr. nr 16422

kierownik prac geodezyjnych

Legenda:

- projektowana sieciowa pompownia wody
- projektowane rurociągi wodociągowe PEØ160
- + projektowane zasuwy odcinające Z150
- granice działek

Investor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin	Stadium:	PZT
Jednostka projektowa:	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz tel/fax: 62 767 02 63 www.primeko.com.pl primeko@o2.pl	Skala rysunku:	1:500
Nazwa obiektu:	Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej na odcinku Golina - Potarzyca	Data opracowania:	Czerwiec 2023r.
Adres obiektu:	m. Golina, dz. nr 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3 obręb 0004 Golina, gmina Jarocin		
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Projektant:	inż. Jarosław Grzelak upr. nr: 7131-7132/37/PW/2002	Nr rys.:	1
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Matusiak upr. nr: WKP/0141/PWOS/20		