



**PWiK  
JAROCIN**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Jarocinie  
63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1  
tel: +48 62 747 34 87  
fax: +48 62 747 34 80  
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl  
www.pwikjarocin.pl

Cielcza, 2024-04-18

L.dz.:.....697...../TE/2024

## Wg rozdzielnika

*Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej na odcinku Golina-Potarzyca”.*

Otrzymaliśmy pytania od firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej na odcinku Golina-Potarzyca”.

Treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedziami przekazujemy w załączeniu.

Prezes Zarządu

Marcin Jantas

Sporządził:  
Tomasz Olszak  
tel.: 62 747 34 87

### **Pytanie nr 1**

W związku z chęcią przystąpienia do w/w zapytania ofertowego oraz czasem potrzebnym na przygotowanie rzetelnej oferty cenowej zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o minimum tydzień.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Szczegółowa informacja na ten temat została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 3.

### **Pytanie nr 2**

Zgodnie z Projektem Technicznym szafa sterownicza łącznie z zestawem hydroforowym (w komplecie) ma być doposażona w system monitoringu i wizualizacji jego pracy – przesył danych realizowany poprzez GPRS.

Czy Wykonawca w ramach umowy ma wykonać swój system monitoringu?

Czy zestawy należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu? Jeżeli tak, to prosimy o podanie informacji, jaki system monitoringu i wizualizacji funkcjonuje obecnie u Zamawiającego? Prosimy o podanie nazwy i producenta oprogramowania, które należy rozbudować w ramach zadania inwestycyjnego.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Monitoring i wizualizację pracy stacji podnoszącej ciśnienie należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu stacji uzdatniania wody TelWin SCADA firmy TEL-STER. Wykonawca w swoim zakresie przygotowuje monitoring i wizualizację kompatybilne z istniejącym systemem, a koszty samego wpięcia poniesie Zamawiający.

### **Pytanie nr 3**

W rozdziale XX. pkt. 1. Zamawiający wymaga złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego, natomiast w rozdziale XI pkt. 1. ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na adres e-mail: [pwik@pwikjarocin.pl](mailto:pwik@pwikjarocin.pl) proszę o jednoznaczne określenie w jakiej formie należy złożyć ofertę.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na adres e-mail: [pwik@pwikjarocin.pl](mailto:pwik@pwikjarocin.pl) (wówczas oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w sekretariacie Zamawiającego - Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin (wówczas oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane odręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) - zgodnie z zapisami rozdziału XI ust. 1 i rozdziału XIV ust. 5 pkt 2 zapytania ofertowego.

W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości, na podstawie rozdziału VII zapytania ofertowego, Zamawiający modyfikuje treść następujących zapisów zapytania ofertowego, zmieniając jednocześnie termin składania i otwarcia ofert:

- a) rozdziału XX ust. 1 przedmiotowego zapytania, który otrzymuje brzmienie:  
„1. Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, I piętro budynku – Sekretariat albo na adres e-mail: [pwik@pwikjarocin.pl](mailto:pwik@pwikjarocin.pl) w terminie do dnia 24.04.2024 r. do godz. 12.00”.
- b) rozdziału XXII ust. 1 przedmiotowego zapytania, który otrzymuje brzmienie:  
„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.04.2024 r. o godzinie 12.15, w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, parter budynku – biuro nr 11.”.

Prezes Zarządu

Marcin Jantas

