

Cielcza, 2025-01-16

L. dz.....130.../TE/2025

**Biuletyn Informacji Publicznej
PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie**

Dotyczy: Zapytania na sprężarkę spiralną z osuszaczem chłodniczym.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymało pytania od firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania na sprężarkę spiralną z osuszaczem chłodniczym.

Treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedziami przekazujemy w załączeniu.

Przypominamy, że zmianie ulega termin złożenia oferty. Ofertę cenową proszę przesłać mailem na adres: pwik@pwikjarocin.pl w terminie do dnia 21.01.2025 r. do godz. 10.00.

Pozostałe zapisy zapytanie pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu

Piotr Kłosiński

Pytanie nr 1:

W zapytaniu jest wskazana wielkość zbiornika na sprężone powietrze 270 l proszę o zgodę na zaoferowanie sprężarki ze zbiornikiem 250 l jest to tylko 7% różnicy w stosunku do zapytania nie wpłynie to na poprawność działania całego układu sprężarka osuszacz zbiornik.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Mając na uwadze konieczność zapewnienia porównywalności złożonych ofert wymagamy, aby zbiornik miał pojemność 270 l.