


Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	93,50	93,50	93,50	istn. kan. san. ø160
Rzędna dna kanatu	91,67	91,70	91,95	91,95
Zagłębienie dna kanatu [m]	1,83	1,80	1,55	1,55
Odległości [m]	5,70	4,10		
Średnice, materiał	PVCØ315	PEHDØ160		
Spadek	5,3 ‰	0,0 ‰		
Długość trasy [m]	0,00	5,70	9,80	



Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	93,50	93,50	93,50	istn. kan. san. ø160
Rzędna dna kanatu	92,00	91,97	91,95	91,95
Zagłębienie dna kanatu [m]	1,50	1,53	1,55	1,55
Odległości [m]	5,30	3,60		
Średnice, materiał	PEHDØ160	5,8 ‰		
Spadek	8,9 ‰			
Długość trasy [m]	0,00	5,30	8,90	



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin			
Jednostka projektowa Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		Stadium Projekt budowlany Skala 1:100/500 Data oprac. Kwiecień 2023 r.	
Nazwa obiektu	Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej Wilkowyja-Cielcza		
Adres obiektu	m. Wilkowyja, Cielcza, gm. Jarocin		
Nazwa rysunku	PROFIL RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ		
Opracował	inż. Jarosław Gizałak upr. nr 7151-132/31/PW/2002		Rys nr.
Sprawdzały specjalnie	mgr inż. Monika Zurańska upr. nr WKP/0213/PW05/06		2.2
Opracował	mgr inż. Rafał Olejniczak		