



Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	93,50			
Rzędna dna kanału	91,67			
Zagłębienie dna kanału [m]	1,83	1,80	91,70	
		1,55	91,95	
		1,55	91,95	
Odległości [m]	5,70	4,10		
Średnice, materiał	PVC Ø315	PEHD Ø160		
	5,3 ‰	0,0 ‰		
Długość trasy [m]	0,00	5,70	9,80	

PS2 SR1 T2



Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	93,50	93,50	
Rzędna dna kanatu	92,00	91,97	
Zagłębienie dna kanatu [m]	1,50	1,53	
Odległości [m]	5,30	3,60	
Średnice, materiał	5,6 3		
Spadek	PEHDØ160		
Długość trasy [m]	0,00	5,30	

PS2 T3

					
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin					
Jednostka projektowa Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	<table border="1"> <tr> <td>Skala</td> <td>1:100/500</td> </tr> <tr> <td>Data oprac.</td> <td>Kwiecień 2023 r.</td> </tr> </table>	Skala	1:100/500	Data oprac.	Kwiecień 2023 r.
Skala	1:100/500				
Data oprac.	Kwiecień 2023 r.				
Nazwa obiektu Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej Wilkowya-Cielcza					
Adres obiektu m. Wilkowya, Cielcza, gm. Jarocin					
Nazwa rysunku PROFIL RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ					
Opracował Spreadziący Specjalność inż. Jarosław Grzelałak upr. nr 131782/375W/2002 mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06	Rys nr 2.2				
Opracował mgr inż. Rafał Olejniczak					