

Cielcza, 2026-07-10

L. dz. ¹²⁴⁶...../TI/2026

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej Wilkowyja - Cielcza, gmina Jarocin”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymało pytania od firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej Wilkowyja - Cielcza, gmina Jarocin”.

Treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedzią przekazujemy w załączeniu.

Prezes Zarządu

Grzegorz Rybka

Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej Wilkowyja – Cielcza, gmina Jarocin”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami SWZ wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej dwóch kolektorów sanitarnych o długości minimum 200 m oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje przebudowę zaledwie 13 mb rurociągu tłoczego PEHD, natomiast zasadniczy zakres robót dotyczy modernizacji przepompowni ścieków. W naszej ocenie wymaganie wykazania doświadczenia obejmującego budowę rurociągów o długości minimum 200 mb pozostaje nieproporcjonalne do rzeczywistego zakresu robót przewidzianych w niniejszym postępowaniu i może w nieuzasadniony sposób ograniczać konkurencję.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych, warunki udziału w postępowaniu powinny być adekwatne do przedmiotu zamówienia oraz nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia dostępu do zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę warunku dotyczącego doświadczenia poprzez dopuszczenie wykazania realizacji obejmującej modernizację lub przebudowę przepompowni ścieków lub wód deszczowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości porównywalnej z wartością przedmiotowego zamówienia, bez wymogu wykazania wykonania rurociągu tłoczego o długości minimum 200 mb.

Proponowana zmiana będzie odpowiadać rzeczywistemu zakresowi robót objętych zamówieniem, zapewni zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz umożliwi udział w postępowaniu wykonawcom posiadającym doświadczenie adekwatne do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisów zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „**Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej Wilkowyja - Cielcza, gmina Jarocin**” - rozdział XII ust. 2 punkt 2 przedmiotowego zapytania otrzymuje brzmienie:

„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wybudował co najmniej 2 przepompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rurociąg tłoczny, studnia rozprężna, zagospodarowanie terenu przepompowni).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie”.

Pytanie nr 2:

Czy projektowaną przepompownię należy objąć monitoringiem SCADA? Czy należy stworzyć nowy system monitoringu przepompowni, czy wpiąć się do istniejącego systemu monitoringu? Jeśli istnieje już system SCADA, to proszę o podanie producenta tego systemu.



Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że przepompownie ścieków należy objąć monitoringiem, który należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu zamawiającego, administratorem systemu monitoringu oraz SCADA jest f. Hydro-Marko.

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku gdy należy wpiąć się do istniejącego systemu monitoringu, a producent systemu monitoringu jest jednocześnie producentem przepompowni, Zamawiający może podać koszt wpięcia się do systemu równy dla wszystkich wykonawców?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że koszt wpięcia przepompowni ścieków do systemu monitoringu jest równy dla wszystkich uczestników postępowania. W załączeniu przekazujemy ofertę administratora systemu wraz z warunkami wpięcia, kosztami oraz zakresem prac.

Pytanie nr 4:

Kto jest dostawcą systemu SCADA, którego szczegółowy opis zawarty jest w projekcie, w którego wpięcie wymaga Zamawiający?

- a. W wypadku wymogu wpięcia się do systemu monitoringu, którego operatorem jest również producent pompowni ścieków, prosimy też Zamawiającego o ustalenie z firmą zajmującą się konserwacją systemu wizualizującego, jednolitej dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu?
- b. Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postępowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu, w przypadku, gdy prace może wykonać tylko jedna firma, będzie prowadzić do braku zachowania konkurencyjności poprzez możliwe duże rozbieżności za tą usługę dla różnych oferentów.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że przepompownie ścieków należy objąć monitoringiem, który należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu zamawiającego, administratorem systemu monitoringu oraz SCADA jest f. Hydro-Marko.

Zamawiający informuje, że koszt wpięcia przepompowni ścieków do systemu monitoringu jest równy dla wszystkich uczestników postępowania. W załączeniu przekazujemy ofertę administratora systemu wraz z warunkami wpięcia, kosztami oraz zakresem prac.

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin
NIP: 6172203910
Tel.: 62 747 16 09
E-mail: biuro@hydro-marko.pl

HYDRO-MARKO

Oferta Nr
IP/77/7/26/MT

Jarocin, 2026-07-10

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie
tel. +48 62 747 34 87 fax +48 62 747 34 80
Cielcza, ul. Gajówka 1 63-200 Jarocin
Sz. Pan Dariusz Śmigielski.

Dotyczy: Wpięcie przepompowni ścieków do systemu monitoringu.

Szanowna Pani,

Bardzo dziękujemy za złożenie zapytania ofertowego w naszej firmie. Na podstawie przesłanych informacji przedstawiamy Państwu ofertę na wybrane materiały.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1.	Dostawa zaprogramowanego modułu telemetrycznego oraz panelu operatorskiego, wizualizacja oraz licencja na wpięcie do monitoringu + konfiguracja ProfiView 3.0 (Kategoria III).	1	7.700,00	7.700,00

- HYDRO-MARKO zaprogramuje i skonfiguruje moduł telemetryczny MT-151 LED oraz panel operatorski na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego;
- Oferta obejmuje asystę programisty / automatyka f-my. HYDRO-MARKO podczas rozruchu sterownicy przepompowni i uruchamiania systemu monitoringu. Pracownik HYDRO-MARKO podczas rozruchu przepompowni sprawdzi **ZDALNIE** poprawność wykonania połączeń oraz konfiguracji sprzętu w szafie, a także prawidłowe działanie układu transmisji i przekazu danych do centralnej dyspozytorni.

UWAGA. Konieczne zgłoszenie telefoniczne zamiaru wykonywania prac na 2-3 dni przed planowanym montażem i rozruchem rozdzielnic na obiekcie.

- Po stronie HYDRO-MARKO dostawa aktywnej telemetrycznej karty SIM operatora GSM w odpowiedniej taryfie wg. odrębnej umowy pomiędzy HYDRO-MARKO a PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie.
- Oferta nie zawiera dostawy panelu operatorskiego, sondy hydrostatycznej oraz 2x regulator pływakowy.
- Oferta nie zawiera wykonania prac elektrycznych na obiekcie.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

UWAGA:

Powyższa oferta została przygotowana tylko i wyłącznie na podstawie danych przekazanych przez adresata. Hydro-Marko nie ponosi odpowiedzialności za błędy w doborze, wynikające z rozbieżności między stanem faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru i zastrzega sobie prawo zmiany oferty w przypadku zmiany specyfikacji wyjściowej.

WARUNKI HANDLOWE:

Termin realizacji:	Do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
Warunki płatności:	Przelew 30 dni.
Warunki gwarancji:	24 miesiące od daty zakupu.
Opcja oferty:	31.12.2026r

Temat prowadzi:

Maciej Tomczak

tel. 605 254 842

e-mail: tomczak.maciej@hydro-marko.pl

Z poważaniem
Maciej Tomczak

