



1. Uziom otokowy prowadzić w wykopie min. 0,6m w odległości 1,0m od fundamentów.
2. Złącze kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych w zabudowach wnekowych 150x150x100mm na wys. 0,3m od poziomu terenu.
3. Przewody odprowadzające wykonane z FeZn Ø6mm należy układać w rurkach PCV o min. gr. ścianek 5mm ułożonych natynkowo.

POW. DACHU-128,90m²

Uwaga: Wielkość powyższa przedstawia powierzchnię rzeczywistą. Od powierzchni dachu zostały odjęte powierzchnie kominów.

NAZWA OBIEKTU	REMONT BUDYNKU PORTIERNI W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH	
INWESTOR	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach ul. Wielkopiećcowa 1, 27-200 Starachowice	STR.
ADRES OBIEKTU	dz. nr ewid. 1146/2, ul. Wielkopiećcowa 1, 27-200 Starachowice	RYS. NR E2
PRZEDMIOT	INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 ARTECH Usługi Projektowe Jadowniki 29, 27-225 Pawłów tel. 514843045 e-mail: artech@poczta.pl www.artech-up.pl	SKALA 1:50
PROJEKTANT	techn. Stefan Ścisławicz, upr. bud. nr ewd. 61/84	07.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Stanecki	07.2017