

Skarżysko – Kam. 06.11.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 20

26-110 Skarżysko – Kamienna

Dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej”

W nawiązaniu do pisma „WYKONAWCY” zadania j.w. stwierdzam konieczność wykonania na przedmiotowym obiekcie następujących prac związanych ze wzmocnieniem fundamentów istniejących oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej:

- odkopać fundament odcinkami nie dłuższymi niż 2,0 m /**należy zwrócić uwagę aby nie podkopać istniejącego fundamentu**/, oczyszczenie fundamentu kamiennego z zastosowaniem szczotek drucianych, sprężonego powietrza,

- dolanie fundamentu zbrojonego siatką z drutu żebrowanego f12 z dodatkowymi prętami poziomymi łączącymi fundament istniejący z dolewaniem /zgodnie z załączonym rysunkiem/,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej fundamentu z papy termozgrzewalnej na lepiku asfaltowym,

- powyżej głębokości ok. 30 cm plus 30 cm powyżej poziomu terenu z dwukrotnej powłoki typu Dysperbit,

- ocieplenie ścian piwnic zagłębionych poniżej poziomu terenu oraz co najmniej 30 cm powyżej poziomu terenu wykonać ze styroduru,

-w razie potrzeby podwyższenie terenu przy budynku, w celu uzyskania posadowienia spodu ław na głębokości nie mniejszej niż 1,2 m poniżej poziomu terenu. Obsypanie wykonać ze spadkiem od budynku.

-wykonanie opaski z kostki z zachowaniem spadku od budynku,


-ponadto zaleca się wykonanie posadzki w pomieszczeniu chłodni na takim samym poziomie jak w pozostałych pomieszczeniach piwnic, nie głębiej,

mgr inż. ELŻBIETA AULEJTNER
w specjalności
projektowania i nadzoru
budowlanego
Nr KL-115/90

Załącznik: rys. nr 1

245. NR 1 + 1 "25"

AKTUALIZOWANY M. 2018 A



① IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
NA LEPIKU ASFALTOWYM

WYLEWKA BETONOWA B-20 5cm

STRODUR 5 cm

PAPA TERMOTERZEWALNA

PL 47A BELBETOWA

PODSYPKA PIASKOWA

BETON B-20

STAL A-III

ST. DR. ELŻBIETA AULEJTNER

...wzrostu w specjalności
...konstrukcyjno-budowlanej

Nr KL-115/90