Skarżysko-Kamienna
MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

1258

Skarżysko-Kamienna 17.10.2017r.

L.dz.1803/TT/904/2017/KP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Sikorskiego 20,
26-110 Skarżysko-Kamienna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku - Kamiennej w odpowiedzi na złożony wniosek wydaje warunki techniczne na wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej oraz zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej budynku biurowego, zlokalizowanego na działce numer ewidencyjny: 6997 przy ul. Warszawskiej 95 w Skarżysku -Kamiennej:

1. **wodę** doprowadzić od wodociągu ø110 zlokalizowanego w działce numer 64/302 po uzyskaniu zgody właściciela działki,
2. istnieje możliwość wykorzystania istniejącego przyłącza ø40,
3. przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE o wartości ciśnienia nominalnego min. PN10 [bar] - niezależnie od średnicy przyłącza, przewód PE klasy 100 SDR17 do zestawu wodomierzowego,
4. na przyłączu wodociągowym, zaprojektować zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim,
5. nad przewodem z rur PE zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metalową,
6. dokonać oznakowania uzbrojenia przyłącza wodociągowego poprzez umieszczenie na stałych obiektach tabliczek z domiarami,
7. Wodomierz projektować za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia; za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003,

8. **ścieki sanitarne** odprowadzić do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce inwestora,
9. włączenie do sieci wykonać poprzez studnię o rzędnych 260,11 / 257,89,
10. przyłącze kanalizacyjne zaprojektować z rur tworzywowych. Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową SN 8kN/m^2
11. na przyłączu kanalizacji sanitarnej zaprojektować studzienkę(i) rewizyjną(e) (inspekcyjną(e)), włazową(e) o średnicy 1000 mm, 1200 mm, ewentualnie niewłazową(e) o średnicy min. 315 mm,
12. na przyłączu zachować przepisowe spadki, odległości, zagłębienia i wynikające z przepisów zabezpieczenia,
13. zabrania się projektowania i wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków opadowych i wód drenażowych,
14. piony sanitarne instalacji kanalizacyjnej w budynku powinny być wentylowane,
15. na przeprowadzenie przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez tereny działek nie będących własnością Inwestora oraz ich późniejszą eksploatację, należy uzyskać pisemne zgody właścicieli (zgody dołączyć do projektu),

16. budowa przyłączy wymaga sporządzenia projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
17. projekt techniczny lub plan sytuacyjny z opisem uzgodnić w MPWiK Spółka z o. o. w Skarżysku - Kamiennej,
18. decyzję o konieczności uzgodnienia w/w projektu na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, celem wyeliminowania zagrożeń wynikających z ewentualnych kolizji pomiędzy usytuowanymi na terenie objętym projektem sieciami uzbrojenia terenu podejmie Projektant,
19. jeden egzemplarz projektu technicznego lub planu sytuacyjnego z opisem pozostaje w MPWiK Spółka z o. o. w Skarżysku - Kamiennej,
20. przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
21. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć do działu technicznego MPWiK Spółka z o. o. w Skarżysku - Kamiennej w wersji papierowej na sekcjach w układzie 2000 w skali 1:500 lub 1:1000 i w wersji elektronicznej w pliku dxf oraz współrzędne pomierzonych punktów zapisane w pliku tekstowym (txt),
22. warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
23. Użytkowanie przyłączy możliwe będzie po spisaniu powyższej umowy z MPWiK Spółka z o.o. w Skarżysku - Kamiennej,
25. warunki techniczne tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a