

wpłynęło 05 MAR 2026 wystano
L.dz. 1597
znak sprawy
podpis

Kłodzko, dnia 05 marca 2025 r.

PZ.52801.81.2025.05

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1312 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 25 listopada 2025 r. i 05 marca 2026 r. przez:

- 1) **st. kpt. mgr inż.** - Kierownik Sekcji kontrolno-rozpoznawczej
KP PSP w Kłodzku posiadający legitymację służbową
- 2) **asp.** - Starszy inspektor Sekcji kontrolno-rozpoznawczej
KP PSP w Kłodzku posiadający legitymację służbową

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52801.81.2025.01 z dnia 28.10.2025 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – oddział dziecięcy ul. Szpitalna 1a 57-300 Kłodzko

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1a 57-300 Kłodzko	Jadwiga Radziejewska – Dyrektor „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (Uchwała Nr 6/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13.01.2022 r. w sprawie zatrudnienia Pani Jadwigi Radziejewskiej na stanowisku dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Upoważnienie ww. do reprezentowania ZOZ w Kłodzku w trakcie trwania czynności kontrolno-rozpoznawczych w załączeniu protokołu.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – sprawdzenie wykonania obowiązków określonych w Decyzji Nr PZ.52801.07.2023.09 z dnia 05 lipca 2023 r..

[Signature]

[Signature]

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
Czynności kontrolno-rozpoznawcze wynikają z rocznego planu kontroli.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek oddziału dziecięcego ZOZ w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a, teren Szpitala.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

„Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a (KRS: 0000058460, NIP: 8831598671, REGON: 000316418)

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Szczegółowy opis warunków techniczno-budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej zawarty jest w Ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego Pana inż. bud. i upr. nr 097/02/R/C oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana inż. bud. i upr. Nr upr. 466/2004 opracowanej grudnia 2014 r. i dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego dla kontrolowanego budynku na podstawie, której Dolnośląski Komendant Wojewódzki we Wrocławiu wydał:

1) Postanowienie nr WZ.5595.441.2.2014 z dnia 23 stycznia 2015 r. wyrażające zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach Ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku oddziału dziecięcego Szpitala w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a w inny sposób niż podany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) tj.

1. § 68 ust. 1 – Niespełnienie wymagań przepisów przez istniejącą klatkę schodową szpitala w zakresie szerokości jej biegów (wynosi 0,94 – 1,0 m przy wymaganej 1,4 m), szerokości spoczników (wynosi 1,05 – 3,4 m przy wymaganych 1,5 m) oraz wysokości stopni (wynosi 16,5 – 19,0 cm przy wymaganych do 15 cm).
2. § 68 ust. 1 i § 69 ust. 3 – Niespełnienie wymagań przepisów przez istniejące schody zewnętrzne z piętra w zakresie szerokości ich biegów (wynosi 1,06 m przy wymaganych 1,4 m), szerokości spoczników (wynosi 1,1 x 1,25 m i 1,25 x 1,26 m przy wymaganych 1,5 x 1,5 m), wysokości stopni (wynosi 19,0 – 20,0 cm przy wymaganych do 15 cm) oraz liczby stopni w biegu (wynosi 21 przy wymaganych do 10).
3. § 69 ust. 5 – Niespełnienie wymagań przepisów przez istniejące schody zewnętrzne przy wejściu głównym do budynku (koło izby przyjęć) w zakresie szerokości ich stopni (wynosi 0,3 m przy wymaganych 0,35 m).
4. § 239 ust. 4 i § 240 ust. 1 – Niespełnienie wymagań przez dwuskrzydłowe drzwi wyjściowe na zewnątrz budynku z klatki schodowej w zakresie ich całkowitej szerokości (wynosi 1,3 m w świetle przy wymaganej 1,4 m) oraz szerokości ich nieblokowanego skrzydła (wynosi 0,64 m przy wymaganych 0,9 m).
5. § 239 ust. 4 – Niespełnienie wymagań przez drzwi wyjściowe na zewnątrz budynku – przy izbie przyjęć, ze spocznika klatki schodowej pomiędzy piwnicą a parterem oraz na piętrze na schody zewnętrzne w zakresie ich całkowitej szerokości (wynoszą odpowiednio w świetle 0,94 m, 1,0 m oraz 0,86 m przy wymaganych 1,4 m).
6. § 62 ust. 1 – Niespełnienie wymagań przez drzwi wyjściowe na zewnątrz budynku ze spocznika klatki schodowej pomiędzy piwnicą a parterem oraz pokoju oddziałowej i brudownika w zakresie ich wysokości (wynoszą 1,88 – 1,92 m w świetle przy wymaganych 2,0 m).
7. § 239 ust. 1 – Niespełnienie wymagań przez drzwi wyjściowe z kilku pomieszczeń (dot. jednej szatni w piwnicy, pokoju oddziałowej, brudownika oraz łazienek i WC) w zakresie ich całkowitej szerokości (wynosi 0,7 – 0,85 m w świetle przy wymaganych 0,8 m lub 0,9 m).
8. § 239 ust. 2 pkt. 4 – Niespełnienie wymagań przez drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia świetlicy przeznaczonej dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się w zakresie ich kierunku otwierania (otwierają się do środka, a powinny na zewnątrz pomieszczenia).
9. § 242 ust. 2 – Niespełnienie wymagań przez otwór wyjściowy z obudowanej przestrzeni przy wejściu głównym w zakresie jego szerokości (wynosi 1,0 m przy wymaganej 1,2 m).
10. § 227 ust. 5 – Niespełnienie wymagania zapewnienia w strefie pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m² możliwości ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.
11. § 249 ust. 3 pkt 1 – Niespełnienie wymagań przez stalową konstrukcję schodów zewnętrznych (wymagana jest o klasie R 60).
12. § 216 ust. 1 – Niespełnienie wymagań przez drewniany strop budynku, w zakresie jego klasy odporności ogniowej, powinna być REI 60 (jest REI 45).
13. § 216 ust. 1 – Niespełnienie wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej przez konstrukcję i przekrycie dachu (powinna być odpowiednio R 30 i RE 30).

2) Postanowienie nr WZ.5595.441.3.2014 z dnia 23 stycznia 2015 r. wyrażające zgodę na odstąpienie od obowiązku wymienionego w § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) dla budynków oddziałów neurologii i psychiatrii Szpitala w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a, w zakresie drogi pożarowej usytuowanej w odległości 1,3 m od ściany zewnętrznej

budynku oddziału dziecięcego szpitala w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a.

Z uwagi na fakt, iż w skład „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a wchodzi cztery budynki szpitalne, to zgodnie z informacjami uzyskanymi w toku prowadzonych czynności ustalono, iż realizacja obowiązków z uwagi na ograniczenia finansowe oraz konieczność zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych oddziałów szpitalnych odbywa się etapami.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana w marcu 2026 r. przez Pana ! – inspektor ochrony przeciwpożarowej,
- Praktyczne sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji – przedstawiono Protokół z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji dla ZOZ w Kłodzku – budynek oddziału dziecięcego z dnia 17.09.2025 r.
- Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego – bez uwag.
- Obiekt wyposażony jest w instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz w odpowiednią ilość znaków bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnych z Polskimi Normami – sposób rozmieszczenia bez uwag.

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku oddziału dziecięcego przeprowadzono w 2023 roku (protokół z dnia z dnia 17 maja 2023 r. znak PZ.52801.07.2023.05).

4. Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

I. Decyzja Nr PZ.5581.104.16.2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. Sposób realizacji nakazów ww. Decyzji uregulowany został Postanowieniem Nr WZ.5595.441.2.2014 z dnia 23 stycznia 2015 r. Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu wyrażającym zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podano w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) po wykonaniu następujących wskazań Ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego Pana inż. bud. i a upr. nr 097/02/R/C oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana C a Nr upr. 466/2004 opracowanej w grudniu 2014 r.:

1. Wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożaru, obejmującą ochroną wszystkie pomieszczenia (z wyjątkiem WC i łazienki) i zintegrowanie z nią windy – nie stwierdzono wykonania
2. Wyposażenie korytarzy oraz klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia minimum 5 lx – nie stwierdzono wykonania.
3. Wyposażenie drzwi zamykających klatkę schodową w samozamykacze – nie stwierdzono wykonania.
4. Zapewnienie długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych dla chorych krótszych od wymaganych, tj. do 26 m dla dojścia krótszego i do 30 m dla dojścia dłuższego – nie stwierdzono wykonania.
5. Zapewnienie wymiarów poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku większych od wymaganych, tj. szerokość korytarzy wynosi 2,09 – 2,5 m przy wymaganych 1,2 m (są przeznaczone do ewakuacji poniżej 20 osób), wysokość korytarzy wynosi 3,36 – 3,7 m przy wymaganych 2,2 m. - wykonano
6. Całodobowy dozór obiektu przez wykwalifikowany personel medyczny (min. trzy osoby). - wykonano
7. Zapewnienie dogodnego dojazdu do budynku od jego frontu oraz boku koło schodów zewnętrznych z możliwością rozstawienia drabiny lub podnośnika pożarniczego - wykonano
8. Odległość od siedziby JRG Kłodzko wynosząca 3,3 km z dogodnym dojazdem dla zastępów straży pożarnej – obowiązek zrealizowany.
9. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkoleń oraz praktycznych ćwiczeń dla personelu, w zakresie użycia urządzeń przeciwpożarowych, ze szczególnym naciskiem na obsługę instalacji sygnalizacji pożaru (w szczególności alarmowanie jednostek PSP), hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu obiektu wraz z dokumentem ich przebiegu dla organów Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowy zakres szkoleń zawarty będzie w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – wykonano.

Ponadto zgodnie z zapisami pkt. VI.b. Ekspertyzy technicznej jw. „Niezgody techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami”:

1. Wszystkie drogi ewakuacyjne szpitala zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – nie stwierdzono wykonania
2. W pomieszczeniach budynku i na drogach komunikacji ogólnej zostaną założone nowe wykładziny podłogowe, posiadające klasyfikację jako co najmniej trudno zapalne - nie stwierdzono wykonania.
- 3 Wejścia na poddasze nieużytkowe zostaną zamknięte drzwiami o klasie EI 30 – wykonano.
4. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wykonano
5. Hydranty wewnętrzne na parterze i piętrze klatki schodowej zostaną przeniesione na korytarze - wykonano

Z uwagi na fakt, iż w skład „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a wchodzi cztery budynki szpitalne, to zgodnie z informacjami uzyskanymi w toku prowadzonych czynności ustalono, iż realizacja obowiązków z uwagi na ograniczenia finansowe oraz konieczność zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych oddziałów szpitalnych odbywa się etapami, i powinna nastąpić ww. określonych terminach.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Szczegółowy opis warunków, które były podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi zawarty jest w Protokole z dnia 14 października 2013 r. znak PZ.5581.104.02.2013 oraz Ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego Pana inż. bud. [imię] [nazwisko] (upr. nr 097/02/R/C oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana ([imię] [nazwisko] Nr upr. 466/2004 opracowanej grudniu 2014 r. i dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego dla kontrolowanego budynku Sposób usunięcia elementów zagrożenia życia ludzi na terenie obiektu w związku z wydaną w przedmiotowym zakresie decyzją administracyjną opisany został w pkt. 4 niniejszego protokołu.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wypośażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne 25 z wężem pólstywnym,
2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Protokół z przeglądu/konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych z dnia 25 marca 2025 r. wykonanego przez Panią [imię] [nazwisko]
2. Protokół z badania sprawności działania wyłącznika przeciwpożarowego prądu wykonanego w dniu 24 lutego 2025 r. przez Pana [imię] [nazwisko] (upr. Nr E1-810/517/17; D1-811/517/17) – nie zawiera uwag..

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażony jest w odpowiednią ilość gaśnic przystosowanych do gaszenia pożarów mogących wystąpić w obiekcie o aktualnym przeglądzie technicznym (data badania 25 marca 2025 r.) – bez uwag

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych – nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

12. Wypośażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna
2. Instalacja odgromowa
3. Przewody kominowe

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- 1 i 2. Instalacja elektryczna i odgromowa – Protokół z dnia 19 czerwca 2021 r. z badań okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej – nie zawierają uwag podpisany przez Pana [imię] [nazwisko] E1-810/517/17, D1-811/517/17.
3. Nie okazano dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej i przewodów kominowych.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak pełnej realizacji obowiązków zawartych w Decyzji Nr PZ.5581.104.16.2013	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Nie okazano aktualnego dokumentu potwierdzającego przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu co stanowi naruszenie § 3 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (J. t.: Dz. U. z 2023 poz. 822 ze zm.).	☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

Czynności kontrolne wydłużyły się na prośbę kontrolowanego – Pismo z dnia 09 lutego 2026 r. stanowi załącznik

do niniejszego protokołu.

5. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami**. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
st. kpt. mgr inż.

STARSZY INSPEKTOR
asp.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)