



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Kłodzko, dnia 26.01.2026

Wykonawcy według Rozdzielnika

Dotyczy: **Przetargu w trybie podstawowym na roboty budowlane , dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku , oznaczonego numerem DZP2510.3.2026.**

Informujemy, że jeden z Wykonawców zadał następujące pytania:

Dotyczy zadania nr 2.

1. Proszę o doprecyzowanie wymagań dla wykonania nowego dźwigu przy wymianie z zadania 2. 1. Dla istniejącego szybu można wykonać dźwig o większym udźwigu oraz kabinę o większych wymiarach. Z doświadczenia wiemy iż kabina 1600kg lepiej sprawdzi się w warunkach szpitalnych. Czy rozważają Państwo możliwość zainstalowania takiego dźwigu?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką kabinę o udźwigu 1600 kg . Zamawiający informuje że kabina nie może być rozmiarami mniejsza niż obecnie eksploatowana.

2. Czy któreś z drzwi przystankowych powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej EI30/EI60?

Odp. Tak EI 60

3. Czy wymagają Państwo w wyposażeniu kabiny jakąś kontrolę dostępu lub kamerę?

Odp. Tak Zamawiający wymaga w wyposażeniu kabiny kontroli dostępu. Nie wymaga kamery.

4. Dzień dobry, prosimy o wskazanie specyfikacji technicznej oraz minimalnych wymagań dla windy.

Odp. Ogólne wymagania dotyczące wymiany windy i maszynowni zostały opisane w załączniku nr 1 (Program Funkcjonalno – Użytkowy). Załącznik nr 1 stanowi opis dla obu zadań.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrutowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz