



LEGENDA:

instalacja C.O. zasilanie i powrót

straty ciepła/numer pomieszczenia

lokalizacja i typ grzejnika

Rozdzielacz: 1-2				
Wp: Rozdzielacz stalowy 1" z przepł.				
Typ szalki: Szalka podtyrkowa 6-9 sekcji				
G = 818.8 [kg/h]				
Δp mH = 17.91 [kPa]				
Nr	Typ	Do oddlenika	Pomieszczenie	Opis
1	Podłoga grzewcza	-1.1, c	-1.1	Pom. pomocnicze
2	Podłoga grzewcza	-1.1, b	-1.1	Pom. pomocnicze
3	Podłoga grzewcza	-1.1, a	-1.1	Pom. pomocnicze
4	Podłoga grzewcza	-1.4, a	-1.4	Pom. pomocnicze
5	Podłoga grzewcza	-1.4, b	-1.4	Pom. pomocnicze
6	Podłoga grzewcza	-1.3, a	-1.3	Pom. pomocnicze
7	Podłoga grzewcza	-1.3, b	-1.3	Pom. pomocnicze
8	Podłoga grzewcza	-1.3, c	-1.3	Pom. pomocnicze

0.2 +20 °C
Φwym: 800 W
Hci głowy

VERANO kanałowe z went.
Φ=1401 W
11250 mm]

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWY - INWESTYCJE
ul. Żołnierze 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351252980
tel: +48 12 296 02 71 / +48 504 260 628 / fax: +48 122960270

Temat	REMONT BUDYNKU DWORU MILUSIN W ZAKRESIE ROBÓT KONSERWATORSKICH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŚMIENIEGO W SULEJÓWKU	Nr projektu	19-05
Inwestor	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Data oprac.	lipiec 2019
Wykonawca	ul. Oleandrow 5		
Lokalizacja	dz. ew. nr 54/1 obręb 31		
Branda	SANITARNIA	realizacja	
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	podpis	
Generujący projekt	inż. Marek Taroda BRP-8388 289/79		
Nadzorca			
Sprowadzający inż.	Rafał Wozniak MAP/0123/P005/06		
Twórca	RZUT PWNIC. INSTALACJE WEWNĘTRZNE C.O.	Nr rys. 1	
Skala		Skala: 1:50	

UMIAROWANE ZASTRZEŻENIE - Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.