

Tabela 11

Ch = sprawdź, Ci = czyszczenie, M = Konserwacja							
Element	Czynność	Sekcja	Mie- sięcz- nie	¼ roku	½ roku	Rocz- nie	Rozdział
Silnik/wentylator	Ch	Sprawdzenie korozji			X		wentylator, strona 48
	Ch	Połączenia elastyczne			X		
	Ch	Podkładki antywibracyjne			X		
	Ch	Siatki ochronne			X		
	Ch	Odprowadzenie skroplin			X		
	Ch / Ci / M	Łożyska wentylatora		X			
	Ch / Ci / M	Łożyska wentylatora z nyplami do smarowania		Zgodnie z tabela 8 str 47			
	Ch / Ci / M	Silnik, ogólnie			X		silnik, strona 48
	Ch / M	Łożyska silnika		X			
	Ch / Ci / M	Łożyska silnika z nyplami do smarowania		Zgodnie z 10 strona 8			
	Ch	Sprawdzenie poboru mocy		X			
	Ch / Ci / M	Pasek przekładni, ogólnie	X				Pasek przekładni, str 49
	Ch / M	Napięcie paska		Po pierwszych 10 godzinach pracy X			
	M	Wymiana paska	W razie konieczności / nie rzadziej niż co 2 lata				
Filtr	Ch / Ci / M	Filtr panelowy	X				Filtr panelowy, strona 54
	Ch / Ci / M	Filtr kieszeniowy		X			Filtr kieszeniowy, strona 54
	Ci / M	Filtr absolutny		X			Filtr absolutny, strona 54
Wymiennik ciepła	Ch / Ci	Lamele				X	Wymiennik ciepła, strona 54
	Ch	Zabezpieczenie przed zamrożeniem				X	
	Ch / Ci	Tacka skroplin				X	
	Ch / Ci	Odkraplacza				X	
	Ch	Wymiennik parowy			X		
Grzałka elek- tryczna	Ch / Ci	Grzałka			X		Grzałka elektryczna, strona 55
Nawilżacz	Ch / M	Pompa	X				Pompa, strona 56
	Ch	Zraszacz powietrza	X				Zraszacz, strona 56
	Ch / Ci	Odkamienia- nie/czyszczenie		Jeśli konieczne			
	Ch	Dysze	X				Dysze, strona 55
	Ch	Tacka skroplin	X				
	Ch	Zawór bezpieczeństwa	X				
	Ch / Ci / M	Nawilżacz parowy	X				Nawilżacz parowy, strona 55
	Ch / Ci / M	Nawilżacz struktury plastra miodu	X				Nawilżacz, strona 55
	Ch / Ci / M	Nawilżacz adiabatyczny	X				Adiabatyczny, strona 55
Przepustnice	Ch / Ci	Przepustnica				X	Przepustnice, strona 56
Tłumik	Ch / Ci	Tłumik				X	
Oslona pogodowa	Ch / Ci	Oslona pogodowa, siatka i zadaszenia				X	
Odzysk energii	Ch / Ci	Płyty wymiennik ciepła			X		Płyty wymiennik ciepła, strona 57
	Ch / Ci	Wymiennik obrotowy		X			Wymiennik obrotowy, strona 56
	Ch / Ci	Rury ciepła				X	Rury ciepła, strona 56

Za zgodność z oryginałem

Za zgodność z oryginałem