

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W SIECI TN-S

- Zwód poziomy stalowy \varnothing 8 mm
- A Zwód pionowy stalowy, h=1,0m
- ≡ Miejsce połączenia zwodów poziomych z przewodem odprowadzającym
- Zaciski proste i/lub krzyżowe

UWAGA!

1. Do wykonania zewnętrznej instalacji ochrony odgromowej projektuje się zwody poziome niskie wykonane drutem stalowym ocynkowanym o wymiarze \varnothing 8mm.

2. Projektuje się wykonanie zwodów pionowych stalowych do ochrony kominów.

3. Wszystkie urządzenia metalowe na dachu należy przyłączyć do instalacji odgromowej.

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY
ul. Zdobycha 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980
tel. +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122860270

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO I INSTALCJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU	Nr projektu 19-05
Inwestor	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 05-070 Sulejówek ul. Oleandrów 5	Data maj 2019
Lokalizacja	ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek dz. ew. nr 54/1 obręb 31	
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	rewizja
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Szarnicki	MAP/0074/POOE/10
Współpraca	mgr inż. Jarosław Szklarczyk	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszek	597/90
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT DACHU	Nr rys. 6.05 Skala: 1:50

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Zespół Projektowy Kontrapunkt V – Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakie ma służyć.