

2 okna oddymiające x 2 siłownik x 1 A	= 4,0A
drzwi napowietrzające x 2 siłownik x 1 A	= 2,0A
Łącznie wymagany prąd znamionowy:	= 6,0A


























okno oddymiające wg indywidualnego opracowania
do obliczeń zastosowano NSHEV AL UZ 80x61620
pow. czynna oddymiania 0,483m² x 2 szt. = 0,967 m²
pow. geometryczna 1,051m² x 2 szt. = 2,1m²

okno oddymiające wg indywidualnego opracowania z zachowaniem podziału architektonicznego dla wszystkich okien w pionie klatki schodowej na elewacji o minimalnej pow. czynnej oddymiania 0,967 m² i maksymalnej pow. geometrycznej 2,1m²



PT1). Wydzielona pożarowo kondygnacja piętra jako odrębna strefa
pożarowa ZLV
klasa "C" odporności pożarowej.

PT2). Wydzielona pożarowo kondygnacja piętra jako odrębna strefa
pożarowa ZLV
klasa "C" odporności pożarowej.

- | | |
|---|--|
|  | czujka optyczna dymu |
|  | czujka wielodetektorowa |
|  | czujka ciepła |
|  | wskaźnik zadziałania |
|  | czujka liniowa dymu odbiornik |
|  | czujka liniowa dymu nadajnik |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy ROP |
|  | ręczny przycisk oddymiania |
|  | moduł kontrolno – sterujący |
|  | nr pętli/nr elementu na pętli |
|  | sygnalizator optyczno – akustyczny |
|  | centrala alarmu pożaru |
|  | zasilacz z podrzynaniem
certyfikowany (CNBOP) |
|  | zasilacz ~231/24 |
|  | przewód YnTKSYekw1x2x0,8 |
|  | w izolacji koloru czerwonego |
|  | przewód YnTKSYekw 5x2x0,8 |
|  | przewód YnTKSY 2x0,8 |
|  | przewód PH90 2x1,5 |
|  | centrala sterowania oddymianiem |
|  | siłownik klapy |
|  | rygiel elektromechaniczny |
|  | zamek elektromechaniczny |
|  | klapa oddymniająca |
|  | obliczenia powierzchni |

Przebudowa budynku użyteczności publicznej
położonego przy ul. Skrajnej 1
w Pacółtowiu na cele Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy
na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym
117/14 jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE
MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obręb: 0010
PACÓŁTOWO

Inwestor:
Powiat Nowomiejski reprezentowany przez
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

**INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO:
ODDYMIANIE I SYSTEM STEROWANIA
ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ**

PROJEKTANT:	INFOSOFT
inż. Marek Kucman	11-036 Gronity, Zielona Dolina 55
upr. WAM/0054/PWOK/08	ProjektManagement
NAZWA RYSUNKU:	

RZUT PIĘTRA

REWIZJA	DATA 15-03-2021	SKALA 1:100	NR RYS. 03
---------	--------------------	----------------	---------------