

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 12.12.2022 r.

**HK. 4020.2.4.2022**

**Dom Pomocy Społecznej  
Nowe Grodziczno 14B,  
13-324 Grodziczno**

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 12.12.2022 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 10.11.2022 r., znak: HK.4020.2.4.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim zmienia w/w decyzję następująco:

**Przedłuża termin wykonania obowiązków ujętych w/w decyzji do dnia 9.01.2023 r.**

## **UZASADNIENIE**

Pismem z dnia 12.12.2022 r. strona wystąpiła o przedłużenie do dnia 9.01.2023 r. terminu wykonania obowiązków zawartych w decyzji z dnia 10.11.2022 r., znak HK.4020.2.4.2022, nakazującej doprowadzenie parametry ciepłej wody użytkowej do wymagań mikrobiologicznych określonych w Załączniku nr 5 tabela A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w budynku Domu Pomocy Społecznej, Nowe Grodziczno 14B, 13-324 Grodziczno; ustalenie przyczyny zanieczyszczenia sieci wody ciepłej bakteriami z rodzaju *Legionella*, podjęcie działań naprawczych zmierzających do redukcji liczby bakterii z rodzaju *Legionella* w wodzie ciepłej użytkowej w instalacji do wartości poniżej 100 jtk/100 ml; efekt podjętych działań naprawczych potwierdzić pozytywnym wynikiem badania ciepłej wody w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella*.

Powyższą prośbę strona umotywowwała tym, iż w terminie do 9.01.2023 r. zastaną podjęte działania naprawcze, wykony zostanie przegląd instalacji, dezynfekcja termiczna oraz ponowne badania w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella*. Strona przedstawiła także wyniki badań ciepłej wody użytkowej świadczące o zredukowaniu liczby bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacji tj. 155jtk/100 ml wody – sprawozdanie z badań nr 41210/2022 r. z dnia 8.12.2022 r. w odniesieniu do pierwotnych badań, gdzie liczba bakterii z rodzaju *Legionella* wynosiła 245jtk/100 ml wody – sprawozdanie z badań nr 38211/2022 z dnia 7.11.2022 r.

Zgodnie z art. 155 kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim uwzględnił podane w piśmie argumenty i postanowił jak wyżej, uznając, że za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony.

## POUCZENIE

Uprzedza się stronę, że w razie nie wykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu stosowane będą środki egzekucji administracyjnej określone w art. 1a pkt 12 lit. b tiret 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 479 z późn.zm.).

Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Ewa Pielak  
epidemiolog