



**POWIAT
KIELECKI**

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Kielcach**

Kielce dn.29.11.2019r.

Nr sprawy: PZD.26.64.2019

**Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytanie
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/48/2019 pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 0342T Łągów-Nowy Staw-Duraczów-Melonek na odcinku Duraczów-Ruda na terenie gm. Łągów”. BZP-625215-N-2019.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 16 października 2018 r., poz. 1986) Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Informujemy, że zgodnie z informacją zawartą w SIWZ, przedmiotem i zakresem zamówienia objęte jest:

i) Utwardzenie poboczy i zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym śr.gr.8 cm,

j) oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarpy z namułu śr. gr. 30 cm.

Przedmiar dołączony do postępowania nie uwzględnia tych pozycji. Proszę o aktualizację przedmiaru robót lub informację o braku konieczności wykonywania wyżej wymienionego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający umieści na stronie internetowej zaktualizowany przedmiar robót z uwzględnieniem wyżej wymienionego zakresu.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy projektowana niweleta przebudowywanej drogi pokrywa się z niweletą istniejącą, czy wymagane jest jej podniesienie o grubość odziarniania i pakietu warstw bitumicznych tj. 18 cm.

Odpowiedź:

Niweletę remontowanego odcinka drogi należy podnieść o grubość doziarniania i grubość warstw bitumicznych.

Jednocześnie działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje w załączeniu:

-Przedmiar robót – po aktualizacji

Załącznik w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl.