



Kurzętnik, 03.11.2021 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**w Nowym Mieście Lubawskim**

ul. Szkolna 5b, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Znak sprawy: PRZ.5580.25.1.2021

Egz. nr 1 z 2

**PROTOKÓŁ**

**ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2021-11-03 do 2021-11-03

przez:

- 1) **ogn. inż. Sławomir Górzewski - st. technik w Wydziale operacyjno-kontrolno-rozpoznawczym, legitymacja służbowa nr 5/2018**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującego się upoważnieniem numer PRZ.5580.25.2021 z dnia 2021-10-12, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku  
ADRES: Henryka Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)*

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku Henryka Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik	Joanna Robaczewska Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
UWAGI:		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Joanna Robaczewska	Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 r. poz. 284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

#### INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Budynek administracyjno-biurowy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku

#### PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		
2. UŻYTKOWNIK BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku Henryka Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik Górny		
3. ZARZĄDCA BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku Henryka Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik Górny		
4. FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY BUDYNKIEM	ADRES DO KORESPONDENCJI	<input type="checkbox"/>
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku Henryka Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik Górny		
UWAGI: Brak uwag.		
Ustalenia dotyczące umów		
<input type="checkbox"/> Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/objektu <input type="checkbox"/> Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="checkbox"/> Nie przedstawiono umowy podczas kontroli <input type="checkbox"/> Umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="checkbox"/> Umowa nie określa w/w zakresu <input checked="" type="checkbox"/> Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)		
DANE DOTYCZĄCE UMOWY		
Umowa trwałego zarządu nr GN-NN-7228-17p/9 z dnia 01.01.1999 r. zawarta na czas nieokreślony		
Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy)		
UWAGI: Brak uwag.		

#### 2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

##### 2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Kurzętniku zlokalizowany jest przy ulicy Sienkiewicza 48. Dojazd wewnętrzną drogą asfaltową bezpośrednio z DK nr 15.

##### 2.2 Dane podstawowe:

1. Budynek administracyjno-biurowy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku

Parametry / dane ujęte w punkcie 2.2 zostały określone na podstawie informacji zawartych w:

- Projekcie budowlanym  
 Dokumentacji powykonawczej  
 Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  
 Książce obiektu budowlanego  
 Inne

OPIS:

W takim przypadku opis z ww. dokumentacji powinien stanowić załącznik do protokołu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

### Dane techniczne budynku

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu		Budynek administracyjno-biurowy, kategoria zagrożenia ludzi ZL III			
Data budowy	2006	Data pozwolenia na użytkowanie	2006	Kubatura całkowita budynku [m <sup>3</sup> ]	1213
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2		1	Powierzchnia zabudowy budynku [m <sup>2</sup> ]	144,9
Wysokość budynku [m]				Powierzchnia całkowita budynku [m <sup>2</sup> ]	-
Długość budynku / szerokość [m]	19,5		6,5	Powierzchnia użytkowa budynku [m <sup>2</sup> ]	237,98
Budynek jest wolnostojący	TAK			Liczba klatek schodowych	1
UWAGI: Brak uwag.					
UWAGI: Brak uwag.					

### 2.3 Rozwiązania zamiennie i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiektach

(nie stosowano rozwiązań zamiennych / zastępczych)

### 2.4 Podział na strefy pożarowe

1. Budynek administracyjno-biurowy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku					
Budynek stanowi 1 strefę pożarową	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	Liczba stref pożarowych	1	
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie			
Kategoria wiodąca	<input type="checkbox"/> ZL <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> IN	Klasa odporności pożarowej budynku			
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno-magazynowe i inwentarskie	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E			
ZL I <input type="checkbox"/> wiodąca	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	<input type="checkbox"/> Nie ustalono (brak dokumentacji tech.)			
ZL II <input type="checkbox"/> wiodąca	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	UWAGI:			
ZL III <input type="checkbox"/> wiodąca	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$				
ZL IV <input type="checkbox"/> wiodąca	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$				
ZL V <input type="checkbox"/> wiodąca	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$				

Brak inf. o strefach pożarowych w budynku lub nie wybrano żadnej do kontroli

Parametry materiałów				
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia	Klasa odporności ogniowej	Opis	Uwagi
Główna konstrukcja nośna	żelbet, ławy fundamentowe	R 60	ławy fundamentowe żelbetowe	Brak uwag.

Ściana zewnętrzna	bloczek gazobetonowy, murowane	EI 30	ściany zewnętrzne tradycyjne murowane	Brak uwag.
Ściana wewnętrzna	bloczek gazobetonowy, cegła, murowane	EI 15	ściany wewnętrzne tradycyjne murowane	Brak uwag.
Strop	żelbet, płyty kanałowe	REI 60	płyty kanałowe żelbetowe	Brak uwag.
Konstrukcja dachu	drewno	R 15	drewno zaimpregnowane do stopnia trudnozapalności	Brak uwag.
Przekrycie dachu	blachodachówka	RE 15	blachodachówka	Brak uwag.
OPIS: Brak uwag.				
UWAGI: Brak uwag.				

## 2.5 Warunki ewakuacji

1. Budynek administracyjno-biurowy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku				
Osoby w strefie		Maksymalna liczba osób w strefie		15
UWAGI: Brak uwag.				
Wyjścia ewakuacyjne ze strefy		Liczba wyjść ewakuacyjnych		2
Wszystkie otwarte	<input checked="" type="checkbox"/>	UWAGI:		
Część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie	<input type="checkbox"/>			
Część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia)	<input type="checkbox"/>			
Część zastawionych	<input type="checkbox"/>			
UWAGI DOTYCZĄCE długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Brak uwag.				
UWAGI DOTYCZĄCE poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Brak uwag.				
UWAGI DOTYCZĄCE przejść ewakuacyjnych: Brak uwag.				
Dodatkowe informacje				
Ilość miejsc noclegowych *	Czas pobytu ludzi *		Stałych użytkowników w obiekcie	Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi *
	≤ 3 doby	> 3 doby	7	<input checked="" type="checkbox"/> prawidłowe <input type="checkbox"/> nieprawidłowe
OPIS: Brak uwag.				
UWAGI: Brak uwag.				

## 2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

Materiały niebezpieczne pożarowo	<input type="checkbox"/> stwierdzono *	<input checked="" type="checkbox"/> nie stwierdzono
Zbiorniki na paliwa płynne	<input type="checkbox"/> stwierdzono *	<input checked="" type="checkbox"/> nie stwierdzono
Pomieszczenia zagrożone wybuchem:	<input type="checkbox"/> stwierdzono *	<input checked="" type="checkbox"/> nie stwierdzono

## 2.7 Drogi pożarowe

1. Budynek administracyjno-biurowy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku			
Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> utrudniony * <input checked="" type="radio"/> brak obowiązku
OPIS DROGI POŻAROWEJ: Do budynku prowadzi droga asfaltowa umożliwiająca manewrowanie pojazdów pożarniczych.			
UWAGI: Brak uwag.			

## 2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

1. Budynek administracyjno-biurowy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku			
WYMAGANA ILOŚĆ WODY do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu w [dm <sup>3</sup> /s]			10
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
HYDRANTY			<input type="checkbox"/> brak hydrantów
Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu [m]
Hydrant nr 1	<input checked="" type="radio"/> nadziemny	<input type="radio"/> podziemny	29
Lokalizacja (nr hydrantu, ulica, nr domu lub opis)			
Na terenie kontrolowanej posesji			
OPIS: Brak uwag.			
UWAGI: Brak uwag.			
Zbiorniki wodne*		Rodzaj zbiornika	Poj. [m <sup>3</sup> ]
Naturalny	<input type="radio"/> tak <input checked="" type="radio"/> nie		
Sztuczny	<input type="radio"/> tak <input checked="" type="radio"/> nie		
Inne	<input type="radio"/> tak <input checked="" type="radio"/> nie		
Odległość [m]			
Lokalizacja / dojazd**			
OPIS: Nie dotyczy.			
UWAGI: Nie dotyczy.			
Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:			
Nie dotyczy.			

## 3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

### 3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

#### Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

Występowanie strefy zagrożenia wybuchem	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
Kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m <sup>3</sup> (IN > 1500 m <sup>3</sup> , inne – powierzchnia > 1000 m <sup>2</sup> )	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
Ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	<input type="checkbox"/> tak	
<input type="checkbox"/> nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli		
<input checked="" type="checkbox"/> przedstawiono instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektu		

#### 3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

<b>WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b>	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie

2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	
OPIS: Brak uwag.			
UWAGI: Brak uwag.			
<b>DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE</b> <i>(wymagane dane na rzutach graficznych)</i>	Określenie czy jest zawarty w instrukcji		
powierzchnia budynku	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
wysokość budynku	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
liczby kondygnacji budynku	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
odległości od obiektów sąsiadujących	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni - stref zagrożenia wybuchem	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	<input checked="" type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input type="radio"/> n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	<input type="radio"/> tak	<input type="radio"/> nie	<input checked="" type="radio"/> n/dot*
OPIS: Brak uwag.			
UWAGI: Brak uwag.			

### 3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	Jaroslav Langa
Posiadane kwalifikacje:	mgr inż. poż. upr nr SGSP 3828

OPIS: Brak uwag.			
UWAGI: Brak uwag.			
Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych:	sekretariat budynku		
OPIS: Brak uwag.			
UWAGI: Brak uwag.			
Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji			nie
Data opracowania instrukcji	06.2016 r.	Data zapoznania użytkowników budynku	03.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji	03.2020 r.	Liczba zapoznanych użytkowników	15
OPIS: Brak uwag.			
UWAGI: Brak uwag.			

### 3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

(nie dotyczy)

### 3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

1. Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Bartosz Grabowski	Posiadane * uprawnienia ppoż.	tak	nie
OPIS: Brak uwag.				
UWAGI: Brak uwag.				

\*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

### 3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

Miejsce umieszczenia instrukcji	Przy głównym wejściu do budynku
UWAGI: Brak uwag.	

## 4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Budynek administracyjno-biurowy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
(na obiekcie nie prowadzono wcześniej kontroli)

### 4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postanowień

(nie prowadzono postępowania administracyjnego)

## 5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

## 6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

## 7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

## 8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1.	Stale urządzenia gaśnicze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
2.	Urządzenia transmisji alarmu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
3.	System sygnalizacji pożarowej	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
4.	Dźwiękowy system ostrzegawczy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
5.	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
12.	Systemu wykrywania wycieku gazu i odcięcia jego dopływu do budynku	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
OPIS: Brak dodatkowych uwag.				
UWAGI: Brak dodatkowych uwag.				

### 9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:

1. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe				
Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych				
Data badania	Numer protokołu	Protokół sporządzony przez:		
18.05.2021 r.	bez numeru	"ABC-POŻ" Teresa Langa, ul. Szkolna 9, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Konserwator Mateusz Langa.		
Uwagi konserwatora	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi		
Uwagi kontrolującego	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi		
OPIS URZĄDZENIA: Hydranty wewnętrzne DN 25 - 2 szt.				
W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji			<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
W trakcie prób stwierdzono uwagi w zakresie działania i/lubysterowań poszczególnych urządzeń, instalacji w stosunku do algorytmów przewidzianych w scenariuszu pożarowym.			<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
OPIS: Brak uwag.				
UWAGI: Brak uwag.				

### 10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

STAN WYPOSAŻENIA: Gaśnica GP 4x ABC - 2szt., GP 6x ABC - 2 szt., GS 5x BC - 2 szt.				
Data przeglądu	Data konserwacji	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu		
11.2020 r.	-	nie przedstawiono protokołu.		
Protokół sporządzony przez: "ABC-POŻ" Teresa Langa, ul. Szkolna 9, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Konserwator Mateusz Langa.				
Prawidłowość lokalizacji	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi		
Oznakowanie	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi		



UWAGI:

Brak uwag.

OPIS URZĄDZENIA:

Brak uwag.

UWAGI:

Brak uwag.

### 11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Budynek administracyjno-biurowy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku

#### 11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej  występują  nie występują  n/d \*

### 12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie	
		<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
1.	Elektryczna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Odgromowa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Gazowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: Elektryczna

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych			
Data badania	Numer protokołu	Protokół sporządzony przez:	
14.12.2018 r.	110 i 111	Andrzej Serożyński upr. nr E/131/950/12, D/131/951/11 ul. Grunwaldzka 35a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	
Uwagi konserwatora	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi	
Uwagi kontrolującego	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi	
UWAGI: Brak uwag.			

Nazwa instalacji użytkowej: Odgromowa

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych			
Data badania	Numer protokołu	Protokół sporządzony przez:	
14.12.2018 r.	110	Andrzej Serożyński upr. nr E/131/950/12, D/131/951/11 ul. Grunwaldzka 35a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	
Uwagi konserwatora	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi	
Uwagi kontrolującego	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi	
UWAGI: Brak uwag.			

Nazwa instalacji użytkowej: Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych		
Data badania	Numer protokołu	Protokół sporządzony przez:
02.12.2020 r.	bez numeru	Mistrz kominiarski Piotr Oparka, ul. Jagiellońska 32, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Uwagi konserwatora	<input checked="" type="radio"/> bez uwag	<input type="radio"/> uwagi	
Uwagi kontrolującego	<input checked="" type="radio"/> bez uwag	<input type="radio"/> uwagi	
UWAGI: Brak uwag.			

#### 14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
8. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA PRZECIWOŻAROWE		
1.	Przeciwożarowy wyłącznik prądu - brak na wyposażeniu obiektu pomimo wymogu	<input checked="" type="checkbox"/> tak

#### 14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

Brak dodatkowych ustaleń.

#### 15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
mgr inż. Joanna Kobaczewska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK  
w Wydziale  
operacyjno-kontrolno-rozpoznawczym  
ogn. inż. Sławomir Gorzewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w Nowym Mieście Lub.  
z/s w KURZĘTNIKU  
ul. Sienkiewicza 48, 13-306 KURZĘTNIK  
tel./fax (056) 47 48 230