



Kraśnik, dnia 21 maja 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W KRAŚNIKU

Andrzej Ancygier

Nasz znak:	FKiA.330-5/2020
Dot. sprawy nr:	pismo z dnia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CHŁODNI KONTENEROWYCH

W oparciu o przepis art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.1843, z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę chłodni kontenerowej – 2 szt.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
Ul. Rzeczycka 10
23-200 Kraśnik

2. Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa chłodni kontenerowej - 2 szt.,

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: chłodnia kontenerowa do przechowywania pozyskanej zwierzyny łownej.

Wymiar zewnętrzny kontenera:

chłodnia kontenerowa jednokomorowa o wymiarach szerokość 2,00 m, długość 2,00 m, wysokość max. 2,80 m

Konstrukcja powinna wykonana być z płyt warstwowych grubości 10 cm z rdzeniem poliuretanowym. Podłoga z płyty warstwowej poliuretanowej i



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Rzeczycka 10, 23-200 Kraśnik

tel.: (81) 825-25-03, fax: (81) 825-25-03, e-mail: krasnik.piw@wetgiw.gov.pl,

blachy kwasoodpornej jednostronnie.

Kontener wyposażony powinien być w:

- kolejkę w kształcie litery U do zawieszania haków,
- komplet haków w ilości 10-15 sztuk,
- wciągarkę linową elektryczną o udźwigu min. 250 kg zainstalowaną nad wejściem do przedsiionka, wciągarka powinna być pod zadaszeniem,
- agregat/urządzenie chłodnicze (pozwalające utrzymywać temperaturę w zakresie -5°C do +7°C zasilany prądem sieciowym, zmiennym 230V, z bezpiecznikami i możliwie niskim poborem prądu, agregat pod zadaszeniem,
- sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur;
- drzwi chłodnicze o szer. 90 cm,
- komplet kluczy do drzwi (2x),

Wykończenie wnętrza kontenera powinno być materiałami posiadającymi atest, łatwymi do utrzymania w czystości, tj. nieprzepuszczalnymi, niepochłaniającymi, zmywalnymi, o gładkiej powierzchni, wnętrze kontenera będzie systematycznie myte i dezynfekowane.

4. Termin wykonania zamówienia:

31 sierpnia 2020 r.

5. Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

6. Cena, warunki płatności:

W ofercie należy podać cenę brutto oraz netto w PLN, płatność przelewem, termin płatności 14 dni.

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

8. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 10.06.2020 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres krasnik.piw@wiw.lublin.pl lub faksem na nr 81 825 25 03 lub pisemnie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Rzeczycka 10, 23-200 Kraśnik.

9. Inne warunki zamówienia, mające znaczenie dla Zamawiającego:

Wykonawca na własny koszt dostarczy chłodnie do siedziby Zamawiającego.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kraśniku
lek. wet. Andrzej Ancygier



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Rzeczycka 10, 23-200 Kraśnik

tel.: (81)825-25-03, fax: (81)825-25-03, e-mail: krasnik.piw@wetgiw.gov.pl