



Kamień Mały, 13.11.2025r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont pomieszczenia nr 13 w budynku szkoły ZSCKR”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1: Czy pomieszczenie zostanie udostępnione wykonawcy po usunięciu sprzętów i wyposażenia, czy jest to w zakresie wykonawcy?

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że pomieszczenie zostanie udostępnione wykonawcy po usunięciu sprzętów i wyposażenia.

Pytanie 2: Na której kondygnacji znajduje się pomieszczenie objęte remontem?

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że pomieszczenie objęte remontem zajmuje się na I piętrze budynku A.

Pytanie 3: Proszę o podanie typów, mocy i wymiarów nowych grzejników, które należy zamontować.

Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu należy zamontować 2 grzejniki trzy płytowe o wymiarach 1200x600 o mocy 3000 W w niższej temperaturze.

Pytanie 4: Czy zgodnie z poz. 42, należy zamontować tylko 2 szt. grzejników ?

Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu należy zamontować 2 szt. grzejników.

Pytanie 5: Czy w pozycjach 43 i 44 nie ma pomyłki i należy zamontować po 4 szt. zaworów i głowic termostatycznych, skoro są tylko 2 grzejniki?

Kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko o tem myśli, aby z niego ciągnąć zyski, ale i o tem, jak go podnieść

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Technikum im. Dezyderego Chłapowskiego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89, 66-460 Witnica

Tel.: 95 751 58 26

<https://www.zsrkm.pl/>

e-mail: sekretariat@zsrkm.pl





Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że w pozycji 43 nie ma pomyłki i należy zamontować 4 szt. zaworów, natomiast w pozycji 44 nastąpiła pomyłka i wymagana ilość głowic termostatycznych to 2 szt.

Pytanie 6: Czy zdemontowane grzejniki należy pozostawić Zamawiającemu, czy też wykonawca ma zająć się ich utylizacją? Brak w przedmiarze pozycji na wywóz i utylizację grzejników.

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że zdemontowane grzejniki należy pozostawić Zamawiającemu.

Pytanie 7: Czy do zdemontowania są klimatyzatory ściennie?

Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że klimatyzatory są do zdemontowania.

Pytanie 8: Pozycja 34 przedmiaru robót opisuje "Montaż klimatyzatorów wraz z przewodami (w suficie podwieszonym)" - 2 szt. Proszę podać jakiej mocy i jakiego typu klimatyzatory sufitowe (parametry lub przykładowy konkretny klimatyzator) należy zakupić i zamontować oraz podać długość przewodów do klimatyzatorów.

Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że należy zdemontować klimatyzatory ściennie które są zamontowane w sali, a następnie zamontować je wraz z przewodami (w suficie podwieszonym). Zamówienie nie przewiduje zakupu nowych klimatyzatorów.

Pytanie 9: Czy należy wymienić tablicę rozdzielczą? Jeśli ma być zamontowana nowa tablica, proszę o podanie jej wielkości, parametrów i wyposażenia.

Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, że należy wymienić tablicę rozdzielczą. Parametry rozdzielni:

Rozdzielnia wewnętrzna 3x12,

HNC 25/2/003 x 4 szt.

Kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko o tem myśli, aby z niego ciągnąć zyski, ale i o tem, jak go podnieść

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Technikum im. Dezyderego Chłapowskiego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89, 66-460 Witnica

Tel.: 95 751 58 26

<https://www.zsrkm.pl/>

e-mail: sekretariat@zsrkm.pl





**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum im. Dezyderygo Chłapowskiego
w Kamieniu Małym**

S191 B16 x 14 szt.

S191 B10 x 2 szt.

FR 100 A/3

Szyna N 3 szt.

Szyna PE 1 szt.

LZK 713 1szt.

Pytanie 10: Proszę o podanie mocy i parametrów opraw oświetleniowych.

Odpowiedź 10: Panel świetlny kasetonowy 595 mm x 595 mm o parametrach: 40 W, 4000 lm, klasa E, 4000 K.

Pytanie 11: Proszę o podanie parametrów switcha z poz. 40 przedmiaru robót branży elektrycznej.

Odpowiedź 11: Switch niezarządzalny do szafy RACK 52 cm szerokości, 24 porty
Minimalna prędkość łącza sieciowego: 1 Gbps, wysokość switcha 1 U.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi do Zapytania ofertowego są jego integralną częścią dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Ryszard Zapłotek

Kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko o tem myśli, aby z niego ciągnąć zyski, ale i o tem, jak go podnieść

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Technikum im. Dezyderygo Chłapowskiego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89, 66-460 Witnica

Tel.: 95 751 58 26

<https://www.zsrkm.pl/>

e-mail: sekretariat@zsrkm.pl

