


AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
1:50



OZNACZENIA

- — — — — INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA DOZIEMNA Z RUR PE
- - - - - INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA Z RUR STALOWYCH CZARNYCH
PG - PROJEKTOWANY PALNIK GAZOWY WG-20N WEISHAUP 150,0kW
1 - ZAWÓR GAZOWY KULOWY \varnothing 50mm
2 - FILTR GAZOWY SKOŚNY MOSIĘŻNY \varnothing 50 mm
3 - ZAWÓR ODCINAJĄCY KLAPOWY MAG-3 DN 50 mm

Pracownia Projektowa: BETA PROJEKT Stanisław Budzyński 62-023 Borówiec, ul. Zapomniana 23 NIP 782-102-75-12 tel. 61 8980 663		Zamawiający: WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY Jezioro 1, 62-050 Mosina	
Regon 630855171 beta.projekt@adres.pl		Inwestycja: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach Dyrekcji i Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz osady Jezioro	
Temat rys. AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ			
Projektował:	inż. Stanisław Budzyński upr. WKP/0293/PWOS/08	Stadium:	Skala:
Sprawdził:	mgr inż. Jędrzej Krawczyk upr. WKP/0349/POOS/12	PB	1:50
Branża: SANITARNA	Obiekt: BUDYNEK GOSPODARCZY W OSADZIE JEZIORY Jezioro 2 (dz. nr 149, ob. 0016 Jezioro gm. Mosina)		Data: 07.2021 Nr rys: 4