



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41 – 710 Ruda Śląska, ul Dąbrowskiego 9**

tel. (32) 3-400-384 do 5; (32) 3-400-404; fax. (32) 3-400-403
e – mail: psse.rudaslaska@sanepid.gov.pl http://www.gov.pl/web/psse-ruda-slaska

ONS.HD.9020.5.7.5954.2022.JF

Ruda Śląska, dnia 07.12.2022r.

DECYZJA

Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.); §2, §7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604); §14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej
po rozpatrzeniu protokołu kontroli nr **95/1214/ONS/HD/22**
przeprowadzonej dnia **25.11.2022r.**
w **Zespół Szkół Nr 7**
ul. Bujoczka 2, 41-700 Ruda Śląska

z a r z a d z a :

1. Usunąć przyczynę powstawania zawilgoceń a następnie zlikwidować wyrzuszenia i uzupełnić ubytki w otynkowaniu znajdujące się na ścianach na sali gimnastycznej.
2. Doprowadzić do stanu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania nawierzchnię asfaltową boiska wielofunkcyjnego.
3. Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona:
Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda da Śląska
4. Osobą zobowiązaną do bezpośredniego czuwania nad wykonaniem decyzji jest:



Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7

1. Wyznaczyć termin wykonania zobowiązań zawartych w pkt. 1 i 2 niniejszej decyzji do dnia **31.12.2023r.**

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono zawilgocenia, wybrzuszenia, ubytki w otynkowaniu na ścianie w sali gimnastycznej oraz spękaną i nierówną nawierzchnię boiska szkolnego. W związku z powyższym konieczna jest realizacja nałożonego decyzją obowiązku.

Stwierdzone uchybienia naruszają:

§2, §7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604); §14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Zgodnie z wymienionymi uregulowaniami organ prowadzący przedszkole jest obowiązany utrzymywać nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej w należyтым stanie higieniczno – sanitarnym, a w placówce zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach oraz pobytu.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska
2. Zespół Szkół Nr 7
3. ONS/HD



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej**
R. Cieslik-Tarkota
dr h. o zdr. Renata Cieslik-Tarkota