



Autoryzowany Zakład Usługowo - Handlowy

Sprzętu P.Poż. "POŻMAS" s.c.

Marian Maślanka, Andrzej Maślanka

Świątkowice 60 A, 87-821 Baruchowo, tel. 54 284-56-02, e-mail: maslanka@pozmas.pl NIP: 888-26-44-168

**KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYSTYCZNEGO I
DYNAMICZNEGO HYDRANTÓW DN-80**

Hydrant; nazwa, lokalizacja Hydrant zewnętrzny nadziemny nr 1; przy bloku mieszkalnym numer 14A		Data i godzina pomiaru; 20.06.2024 godz.10:45		
Dane hydrantu; typ DN-80, producent Jaftar				
Parametry	statyczne	dynamiczne	dysza pomiarowa	wydajność w dm3/s
Ciśnienie	0,37MPa	0,22MPa	26	10,62dm3/s

Hydrant zewnętrzny DN-80 spełnia wymogi PN-EN-14384.

Badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej przeprowadził:

A.Z.U-H Sprzętu P.Poż.

„POŻMAS” S.C.

Autoryzowany Zakład Usługowo-Handlowy
Sprzętu P.Poż. **"POŻMAS" s.c.**
Marian Maślanka, Andrzej Maślanka
Świątkowice, 87-821 Baruchowo
tel. 54-284-56-02 NIP:888-26-44-168

„POŻMAS” S.C.
Andrzej Maślanka
współwłaściciel

Marian Maślanka 609-292-608
Andrzej Maślanka 601-072-001

B.S. Kowal 54 9557 0006 0020 2882 2000 0001



**Autoryzowany Zakład Usługowo - Handlowy
Sprzętu P.Poż. "POŻMAS" s.c.**

Marian Maślanka, Andrzej Maślanka

Świątkowice 60 A, 87-821 Baruchowo, tel. 54 284-56-02, e-mail: maslanka@pozmas.pl NIP: 888-26-44-168

Stary Brześć, dnia 26.06.2024r.

POMIARY CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH NADZIEMNYCH DN 80

Zgodnie z Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr. 109 poz. 719 ze zm.):

- § 3. ust. 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
- § 3. ust. 3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zgodnie z powyższym zapisem w dniu 20 czerwca 2024 roku na zlecenie **Zakładu Usług Komunalnych Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski**, została przeprowadzona kontrola wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego.

Do właściwego przeprowadzenia kontroli (badań) użyto urządzeń zgodnych z PN. Sprawdzenie ciśnienia przeprowadzono za pomocą przenośnego zestawu pomiarowego "HYDRO-TEST" numer urządzenia pomiarowego 1721, numer certyfikatu 1721/2017. W miejscowości **Stary Brześć przy bloku mieszkalnym numer 14A**, sprawdzono jeden hydrant zewnętrzny nadziemny DN-80.

Wskazania ciśnienia podczas prób ciśnieniowych wg. załączonego wykazu.



Autoryzowany Zakład Usługowo - Handlowy

Sprzętu P.Poż. "POŻMAS" s.c.

Marian Maślanka, Andrzej Maślanka

Świątkowice 60 A, 87-821 Baruchowo, tel. 54 284-56-02, e-mail: maslanka@pozmas.pl NIP: 888-26-44-168

**KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYSTYCZNEGO I
DYNAMICZNEGO HYDRANTÓW DN-80**

Hydrant; nazwa, lokalizacja Hydrant zewnętrzny nadziemny nr 1; Plac przed budynkiem Szkoły		Data i godzina pomiaru; 20.06.2024 godz.11:10		
Dane hydrantu; typ DN-80, producent Jaftar				
Parametry	statyczne	dynamiczne	dysza pomiarowa	wydajność w dm3/s
Ciśnienie	0,36MPa	0,20MPa	26	10,08dm3/s

Hydrant zewnętrzny DN-80 spełnia wymogi PN-EN-14384.

Badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej przeprowadził:

A.Z.U-H Sprzętu P.Poż.

„POŻMAS” S.C.

Autoryzowany Zakład Usługowo-Handlowy
Sprzętu P.Poż. **"POŻMAS" s.c.**
Marian Maślanka, Andrzej Maślanka
Świątkowice, 87-821 Baruchowo
tel. 54-284-56-02 NIP:888-26-44-168

„POŻMAS” S.C.
Andrzej Maślanka
współwłaściciel

Marian Maślanka 609-292-608
Andrzej Maślanka 601-072-001

B.S. Kowal 54 9557 0006 0020 2882 2000 0001



**Autoryzowany Zakład Usługowo - Handlowy
Sprzętu P.Poż. "POŻMAS" s.c.**

Marian Maślanka, Andrzej Maślanka

Świątkowice 60 A, 87-821 Baruchowo, tel. 54 284-56-02, e-mail: maslanka@pozmas.pl NIP: 888-26-44-168

Stary Brześć, dnia 26.06.2024r.

POMIARY CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH NADZIEMNYCH DN 80

Zgodnie z Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr. 109 poz. 719 ze zm.):

- § 3. ust. 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
- § 3. ust. 3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zgodnie z powyższym zapisem w dniu 20 czerwca 2024 roku na zlecenie **Zakładu Usług Komunalnych Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski**, została przeprowadzona kontrola wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego.

Do właściwego przeprowadzenia kontroli (badań) użyto urządzeń zgodnych z PN. Sprawdzenie ciśnienia przeprowadzono za pomocą przenośnego zestawu pomiarowego "HYDRO-TEST" numer urządzenia pomiarowego 1721, numer certyfikatu 1721/2017.

W miejscowości Stary Brześć na placu przed budynkiem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, sprawdzono jeden hydrant zewnętrzny nadziemny DN-80.

Wskazania ciśnienia podczas prób ciśnieniowych wg. załączonego wykazu.