

STOLARKA OKIENNA

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY		F01	F01*	F02	F02	Fz1	Fz3	Fz4	Fz5	Fz6	Fz7
WYMIARY ZEW. RAMY	S	150	150	150	300	200	530	430	550	450	548
	H	280	280	280	280	280	280 (200+80)	280 (200+80)	280 (200+80)	280 (200+80)	280 (200+80)
WYMIARY OTWORU	S ₀	140	140	140	290	180 (90+90)	540	440	460	480	558
	H ₀	275	275	275	275	275	540	440	460	480	558
IŁOŚĆ		22	5	3	12	1	1	1	1	1	1
KLASA P.POŻ.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAZWA		Okno	Okno	Okno	Okno	Fasada	Fasada	Fasada	Fasada	Fasada	Fasada
		Fasada aluminiowa, termiczne profile. Kwaterna uchytyna, wyposażona w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile. Kwaterna uchytyna, wyposażona w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile. Kwaterna uchytyna, wyposażona w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile, w ściankach montowane drzwi aluminiowe, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile, w ściankach montowane drzwi aluminiowe, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile, w ściankach montowane drzwi aluminiowe, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile, w ściankach montowane drzwi aluminiowe, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile, w ściankach montowane drzwi aluminiowe, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile, w ściankach montowane drzwi aluminiowe, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada aluminiowa, termiczne profile, w ściankach montowane drzwi aluminiowe, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.
UWAGI	Nawiewniki zg z proj. instalacji sanitarnych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych

STOLARKA DRZWIOWA

		Dz01	Dz02	Dz03	Dw01	Dw02	Dw02'	Dw03	Dw04	Dw05	Dw06	Fw01	Fw01'	Fw02	Fw02'	Fw03	Dw07	Dw08	
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY																			
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		S H 280	120 (90+30) 275 (200+75)	120 (90+30) 275 (200+75)	120 (90+30) 275 (200+75)	90 200	90 200	90 200	80 200	100 200	80 185	120 (90+30) 275 (200+75)	120 (90+30) 275 (200+75)	120 (90+30) 275 (200+75)	120 (90+30) 275 (200+75)	130 (90+40) 275 (200+75)	90 200	90 200	
WYMIARY OTWORU		S ₀ H ₀ 280	150 280	150 280	150 280	145 280	145 280	145 280	145 280	110 205	110 205	145 280	145 280	145 280	145 280	155 280	100 205	100 205	
LEWE/PRAWE		2 - - - - 2	2 - - - - 2	2 - - - - 2	2 - - - - 2	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3	3 - - - - 3		
1 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IŁOŚĆ ŁĄCZNIE		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
KLASA P.POŻ.		EI60	-	-	EI60	-	-	-	EI30	-	-	-	-	EIS30	-	EIS60	EI30	EI30	
NAZWA		Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	
OPIS		Fasada szklana na profilach aluminiowych w komunikacji. W ściankach montowane drzwi aluminiowe - Szkło bezpieczne P2. Okno wypełnione szkiełem o gr. 4 mm. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Drzwi jednorazkowe w ramie aluminiowej. Szkło bezpieczne P2. Ościeżnica regulowana. Drzwi wyposażone w odbijniki oraz okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w system jednego klucza. Malowane proszkowo - Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Drzwi jednorazkowe w ramie aluminiowej. Szkło bezpieczne P2. Ościeżnica regulowana. Drzwi wyposażone w odbijniki oraz okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w system jednego klucza. Malowane proszkowo - Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Fasada szklana na profilach aluminiowych w komunikacji. W ściankach montowane drzwi aluminiowe - Szkło bezpieczne P2. Okno wypełnione szkiełem o gr. 4 mm. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Drzwi jednorazkowe z płyty MDF. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	Drzwi jednorazkowe z płyty MDF. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	Drzwi jednorazkowe z płyty MDF. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	Drzwi jednorazkowe z płyty MDF. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	Drzwi jednorazkowe z płyty MDF. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	Drzwi jednorazkowe z płyty MDF. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	Drzwi zewnętrzne do łazienki dla niepełnosprawnych. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	Fasada szklana na profilach aluminiowych w komunikacji. W ściankach montowane drzwi aluminiowe - Szkło bezpieczne P2. Okno wypełnione szkiełem o gr. 4 mm. Kolor zbliżony do rali 1001/ dąb jasny.	Fasada szklana na profilach aluminiowych w komunikacji. W ściankach montowane drzwi aluminiowe - Szkło bezpieczne P2. Okno wypełnione szkiełem o gr. 4 mm. Kolor zbliżony do rali 1001/ dąb jasny.	Fasada szklana na profilach aluminiowych w komunikacji. W ściankach montowane drzwi aluminiowe - Szkło bezpieczne P2. Okno wypełnione szkiełem o gr. 4 mm. Kolor zbliżony do rali 1001/ dąb jasny.	Fasada szklana na profilach aluminiowych w komunikacji. W ściankach montowane drzwi aluminiowe - Szkło bezpieczne P2. Okno wypełnione szkiełem o gr. 4 mm. Kolor zbliżony do rali 1001/ dąb jasny.	Drzwi jednorazkowe z płyty MDF. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	Drzwi jednorazkowe z płyty MDF. Skrzydło o kolorze RAL 1001 imitacja drewna (sonoma dąb). Ościeżnica bezprzysłowiowa. Drzwi wyposażone w uszczelki dymoszczelkowe. Okucia o pręty, ze stali nierdzewnej, w kolorze szarym w ujednoliconym, odbijniki oraz osłony, nowoczesnym nierdzewnej.	
UWAGI		Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	W drzwiach należy wykonać podcięcie lub otwory nawiewne. Sumaryczna powierzchnia otworów musi wynosić 0,022m2	W drzwiach należy wykonać podcięcie lub otwory nawiewne. Sumaryczna powierzchnia otworów musi wynosić 0,022m2	W drzwiach należy wykonać podcięcie lub otwory nawiewne. Sumaryczna powierzchnia otworów musi wynosić 0,022m2	W drzwiach należy wykonać podcięcie lub otwory nawiewne. Sumaryczna powierzchnia otworów musi wynosić 0,022m2	W drzwiach należy wykonać podcięcie lub otwory nawiewne. Sumaryczna powierzchnia otworów musi wynosić 0,022m2	W drzwiach należy wykonać podcięcie lub otwory nawiewne. Sumaryczna powierzchnia otworów musi wynosić 0,022m2	zestaw klamka-klamka	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch łączonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie wełną mineralną przyległą do blach klejem poliuretanowym. Ościeżnica stalowa spawana, z blachy cynkowanej o grubości 1,5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe z cienką przylgą (3-stronna). Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.	
DRZWI ZEWNĘTRZNE																			

STOLARKA OKIENNA

O01	O02
305 60 320 55 1	315 60 320 55 2
Okno aluminiowe, termiczne profile, jednoskrzydłowe. Kwatery uchytne, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.	Okno aluminiowe, termiczne profile, jednoskrzydłowe. Kwatery uchytne, wyposażone w uchylone uszczelki, nawiewniki akustyczne o tłumieniu min. RA,2,R ≥ 30 dB, zawiasy oraz okucia. Szkło bezpieczne P2. Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016.
Montaż nawiewników higrosterowanych	Montaż nawiewników higrosterowanych

STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

UWAGI:			
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej".			
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.			
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.			
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.			
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.			
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.			
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa poż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.			
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.			
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlew, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Należy zachować ergonomiczny montaż.			
10. Powierzchnie zinwentaryzować po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.			
11. W przypadku wystąpienia rozbieżności między projektem architektonicznym, a projektami branżowymi, nadrzędne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniałe rozbieżności należy skonsultować z Architektem i uzyskać jego akceptację.			
12. W salach wskazano przykładowe rozmieszczenie wyposażenia pomieszczeń.			
13. Akustyka zgodna z normami przegród budowlanych.			
14. System oddymiania wymaga wykonania projektu branżowego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych- należy do zadań wykonawcy przed odbiorem budynku.			
15. Drzwi włączające drogi ewakuacyjne muszą zawierać samozamykacz.			
16. Należy zachować akustykę zgodnie z przepisami obowiązującymi.			
17. Prawa autorskie należą do Archenika sp z o.o.			
18. W przypadku rozbieżności pomiędzy architekturą a projektami branżowymi wybrać opisy z architektury.			
19. Wszelkie ścianki murowane, murować do stropu, otyłkować do pełnej wysokości pomieszczenia a nie tylko do sufitów podwieszanych. Zakaz łączenia przestrzeni nadasufitowej.			
TEMAT	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu		
LOKALIZACJA	cz. dz. nr ewid. 83/19 i 83/10, obręb 00026 Stary Brześć parcele, gmina Brześć Kujawski, powiat wrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, Identyfikator 041804_5.00026		
INWESTOR	ZSCKR Im. Jędrzejki Dziubińskiej Ul. Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	 Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Monika Jasieńska	WP-OIAO KJKU p. B25/2009 w sprawie specjalizacji architektów nr tby WP-0717	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-OIAO KJKU p. B25/2009 w sprawie specjalizacji architektów nr tby WP-0778	
PRAWIDŁ			
TRZĘŚĆ RYS.			SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI			1:100
DATA	LUTY 2025	NR KONTRAKTU	358
BRANŻA	NR REMIZY	NR RYSUNKU	A.09
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			