



Brześć Kujawski, dnia 09.12.2024

7011.1.73.2024.ECH

**ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej
w Brześciu Kujawskim**
Stary Brześć 14
87-880 Brześć Kujawski

Dotyczy: warunki techniczne przyłączenia wodno-kanalizacyjnego dla działek nr 83/19 położonej w miejscowości Stary Brześć [obręb 0026]

Wyrażam zgodę na:

1. Doprowadzenie wody do w/w działki poprzez:
 - włączenie się do sieci wodociągowej, w działce ewidencyjnej nr 32 poprzez trójnik; zamontować **zasuwę** odcinającą w granicach nieruchomości;
 - przyłączyć wykonać z węża PE $\varnothing$ 90 mm, zamontować hydrant DN 80, następnie wykonać przyłączyć do studzienki wodomierzowej lub wydzielonego pomieszczenia w budynku. Zakończyć przyłączy wodomierzem wraz z zaworami odcinającymi grzybkowymi za i przed oraz z zaworem antyskażeniowym za wodomierzem.
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych spełniających wymogi ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2006 (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)
 - odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej poprzez przykanalik, który należy wyprowadzić od kanalizacji znajdującej się w ww. nieruchomości i zakończyć studzienkę rewizyjną 315/200;
 - przyłączyć projektować z rur PVC $\varnothing$ 160 mm, ze spadkiem jednolitym wynoszącym od 1,5 do 15%;
 - w przypadku braku spadków należy zainstalować przepompownię;
3. Odprowadzanie wód opadowych (drenażowych) spełniających wymogi załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2006 (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)
 - zagospodarować na terenie działki zabezpieczając nieruchomości sąsiednie przed zalaniem;

Jednocześnie podajemy, iż:

- armatura jak i materiały użyte do budowy sieci lub przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych winne posiadać opinię Państwowego Zakładu Higieny, stwierdzającą, że nie pogarszają jakości wody, odpowiadać Polskim Normom lub posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania.
- Ustalone warunki techniczne wodno-kanalizacyjne nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali prawa do terenu lub zgody osób trzecich na wykonanie i włączenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, nie przysługuje w stosunku do Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim roszczenie, o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Projekt techniczny powinien zawierać:

- niniejsze warunki techniczne,
- zgodę osób trzecich w przypadku prowadzenia urządzeń wod.-kan. po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
- opis techniczny,
- plan sytuacyjny w skali 1: 500, lub 1: 1000 (opracowany przez służby geodezyjne dla celów projektowych) z naniesieniem projektowanego przyłączenia,
- przekrój podłużny podłączenia w skali 1:100 lub 1:500 z uwidocznieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych,
- rysunki miejsca montażu wodomierza (rzut i przekrój),
- oświadczenie o służebności przesyłu.

Okres ważności warunków technicznych – 2 lata od daty wydania.

Fakt rozpoczęcia i zakończenia robót należy poinformować Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim.

Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu przez Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim, Aleja Władysława Łokietka 1 oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)

Inwestor uzyska zgodę właściciela drogi na ewentualne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Do odbioru robót dołączyć:

- inwentaryzację powykonawczą,
- badanie wody,
- oświadczenie wykonawcy robót.

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Ernestyna Chojnacko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a