



Brześć Kujawski, dnia 17.12.2024

7011.1.78.2024.ECH

**ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej
w Brześciu Kujawskim**
Stary Brześć 14
87-880 Brześć Kujawski

Dotyczy: warunki techniczne usunięcia kolizji kanalizacji deszczowej dla działek nr 83/19 położonej w miejscowości Stary Brześć [obręb 0026]

Wyrażam zgodę na:

1. Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej:

- W związku z kolizją sieci kanalizacji deszczowej DN 300 z projektowanym budynkiem, kolektor należy przebudować po nowej trasie;
- Skrzyżowanie kanalizacji deszczowej z podziemnymi rurociągami kanalizacji sanitarnej, powinno być wykonane z zachowaniem odległości między najbliższymi powierzchniami zewnętrznymi kanału i rurociągu (lub rury osłonowej) nie mniejszej niż 0,20 m.
- Projektowane przewody należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wprowadzenie przewodów do istniejących studni zlokalizowanych na ww. działce
- Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i kształtek dwuciennych z polipropylenu (PP), kielichowych, łączonych za pomocą uszczelki gumowej zgodnej z normą PN-EN 681,

Jednocześnie podajemy, iż:

- armatura jak i materiały użyte do budowy sieci lub przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych winne posiadać opinię Państwowego Zakładu Higieny, stwierdzającą, że nie pogarszają jakości wody, odpowiadać Polskim Normom lub posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania.
- Ustalone warunki techniczne wodno-kanalizacyjne nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali prawa do terenu lub zgody osób trzecich na wykonanie i włączenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, nie przysługuje w stosunku do Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim roszczenie, o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Projekt techniczny powinien zawierać:

- niniejsze warunki techniczne,

- zgodę osób trzecich w przypadku prowadzenia urządzeń wod.-kan. po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
- opis techniczny,
- plan sytuacyjny w skali 1: 500, lub 1: 1000 (opracowany przez służby geodezyjne dla celów projektowych) z naniesieniem projektowanego przyłączenia,
- przekrój podłużny podłączenia w skali 1:100 lub 1:500 z uwidocznieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych,
- rysunki miejsca montażu wodomierza (rzut i przekrój),
- oświadczenie o słuszności przesyłu.

Okres ważności warunków technicznych – **2 lata** od daty wydania.

Fakt rozpoczęcia i zakończenia robót należy poinformować Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim.

Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu przez Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim , Aleja Władysława Łokietka 1 oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)

Inwestor uzyska zgodę właściciela drogi na ewentualne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Do odbioru robót dołączyć:

- inwentaryzację powykonawczą,
- badanie wody,
- oświadczenie wykonawcy robót.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Ernestyna Chojnacka

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a