



MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28
tel. (22) 841-09-83; 840-59-94; 840-59-95
fax. (22) 201-29-55, e-mail: mzn@mzn.pl

Warszawa, dnia 27.10.2020 r.

MZN/UK / 878 / 4284 /20

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. wykonania robót budowlanych związanych z likwidacją skutków zalania pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Ciołka 10A w Warszawie (MZN 07/2020).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jakie materiały są przewidziane na zastosowanie w wykończeniach posadzek? Chodzi o wymagane parametry płytek oraz wykładziny, jakich montaż należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie 1

Płytki podłogowe z kamieni sztucznych typu gres o wymiarach 30x30 cm.

Wykładzina podłogowa PCV homogeniczna gr. 2 mm przeznaczona do pomieszczeń biurowych.

Kolorystyka okładzin podłogowych będzie określona w toku realizacji prac na podstawie próbek przedstawionych przez Wykonawcę.

Pytanie 2

Czy wszystkie prace bez wyjątku muszą być prowadzone poza godzinami pracy Urzędu? Użytkownik przekazał informacje, że jedynie z pracami uciążliwymi należy się wstrzymać do zamknięcia placówki.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w OPZ dotyczące czasu prac.

Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości
w Warszawie

Ryszard Giszczak

Podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej