

Uwaga !!

1) Rurociąg tłoczny ścieków surowych nadziemny należy ocieplić
2) Sitopiaskownik zaproejktowano w wersji ogrzewanej

Poz.	Ilość	Materiał	Nazwa części	Nr rys lub normy	Masa	Uwagi
25	1	R35	Rura st.Ø273 x 5 x 2500	PN-80/H-74244	-	
24	40	Beton	Płyty chodnikowe 50 x 50; klasyczne, szare,powierzchnia gładka		-	
23	1	-	Pojemnik na skratki 025m³	-	-	
22	2	-	Pojemniki na skratki i piasek 0,8m³	-	-	
21	1	-	Podest		263,7	
20	1	0H18N9	Rynna		70,0	
19	1	0H18N9	Krata ręczna z ociekaczem		75,6	
18	1	0H18N9	Rurociąg rozładunku osadu		66,3	
17	1	0H18N9	Rurociąg cieczy nadosadowej		24,0	
16	1	0H18N9	Rurociąg usuwania kożucha		96,5	
15	1	0H18N9	Rurociąg recyrkulacji osadu		94,7	
14	1	0H18N9	Deflektor		170,5	
13	1	0H18N9	Koryta przelewowe		305,0	
12	1	0H18N9	Rura centralna		170,5	
11	1	0H18N9	Kolektor ścieków oczyszczonych z przepływomierzem		289,5	
10	1	0H18N9	Kolektor ścieków surowych		399,4	
9	3	0H18N9	Podnośnik powietrzny do kożucha		96,5	
8	1	0H18N9	Podnośnik powietrzny do osadu		59,2	
7	1	0H18N9	Kolektor sprężonego powietrza		143,2	
6	1	0H18N9	Zespół napowietrzający KS		35,1	
5	6	0H18N9	Zespół napowietrzający KN		75,7	
4	1	-	Konstrukcja wsporcza		1670,8	
3	2	-	Agregat dmuchawy DE80-2; Q=5,45m³/min; N=7,5kW; Δp=500mbar; w obudowie dźwiękochłonnej		-	
2	1	-	Sitopiaskownik typ Ro5; Qmax=20 l/s; wersja naziemna, ogrzewana		-	
1	1	St3SX	KONSTRUKCJA ZBIORNIKÓW OCZYSZCZ . EK-BOS250		35646,5	

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rudyk Świerczek	Nr upr.:	595/01 DE/W	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Piotr Tokarczyk	Nr upr.:	DOS/0091/PBS/22	Podpis:	
BIURO PROJEKTOWE EKO-KARAT	ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032	Inwestor: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie ul. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa		Data: 10.05.2023	
		Lokalizacja inwestycji: gmina Gostynin, m. Gostynin jedn. ewid. 140401 , I Gostynin dz. nr 6722/1 obr.0001 Gostynin		Stadium: PT	
Branża: Technologia	Temat: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie-Zalesiu"			Podziałka: 1:50	
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków	Tytuł rysunku: Rysunek zestawieniowy oczyszczalni ścieków			Nr rysunku: 2.0	