



MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28
tel.: 22 840 59 94, 840 59 95
faks: 22 201 29 55, e-mail: mzn@mzn.pl

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2025 r.

ZDN.GN.26.5.2025.KK.4

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kanału ciepłowniczego i instalacji centralnego ogrzewania w ciągu kanału ciepłowniczego na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie (MZN 04/2025).

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „**SWZ**”) w następującym zakresie:

1. „Zwracam się z prośbą o podanie wartości sił działających na punkty stałe.”.
2. „Producenci oferują drzwi metalowe jedynie w odporności ogniowej EI 30, W odporności EI 60 drzwi wykonane są z innego materiału – ramy wykonane są z aluminium obudowanym płytami DF a wypełnienie stanowią płyty gipsowo-kartonowe. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?”.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (dalej: „**ustawa Pzp**”) udziela następujących wyjaśnień:

1. Zamawiający informuje, że wartości sił działających na punkty stałe określone zostały w zmodyfikowanej treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
2. Tak. Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie.

1. Zmienia się treść Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych poprzez dodanie informacji o wartości sił działających na punkty stałe.

D Y R E K T O R
Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości
w Warszawie

Ryszard Zieliak