

PROTOKÓŁ nr 14/OŚWAW/MZOPOW/2024
pomiaru natężenia oświetlenia zapasowego dróg ewakuacyjnych

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 13
Obszar: piwnice, parter, I piętro
Adres: Jaworzno, Urzędnicza 11
Rodzaj badania: okresowe
Data badania: lipiec 2024 r.
Data następnego badania: do 31.07.2025 r.

1. Przegląd oświetlenia bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych:

Zainstalowane oprawy oświetlenia: **LED**

Wynik oględzin: **pozytywny**

2. Pomiar natężenia oświetlenia bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych:

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wykonano na powierzchni osi dróg przy wyłączonym napięciu zasilającym oświetlenie podstawowe.

Przyrząd pomiarowy: Luksomierz L-100 nr fabr. 80/05 z głowicą fotometryczną G.L.-100 nr fabr. 80

Wyniki pomiarów zostały zamieszczone na załączonych rysunkach (wyniki podano w luksach [lx])

3. Ocena uzyskanych wyników:

Piwnice: **OCENA NEGATYWNA**


Parter: **OCENA POZYTYWNA**

I piętro: **OCENA POZYTYWNA**

Wynik końcowy: NEGATYWNA

mgr inż. Sławomir Dubiel
43-600 Jaworzno, ul. Katowicka 18
tel. +48 608 898 809
Upewnienienia budowlane SLK/0733/PWBE/23
G1-D/2686/015/22, G1-E/2685/015/22
projekty - nadzór - pomiary - wykonawstwo inst. elektrycznych

tech. elektr. Kazimierz Dubiel
43-605 Jaworzno, ul. Katowicka 18
tel. 602-657-179
Pomiary instalacje, sieci elektryczne
Upewnienienia bud. 31.97.01 w K-cach
ŚOIIB w K-cach SLK 1E 01526/02
G1-E-108/1965/2019, G1-D-108/1966/2019



mgr inż. Sławomir Dubiel

43-600 Jaworzno, ul. Katowicka 18

tel. +48 608 888 809

Uprawnienia budowlane SLK/0733/PWBE/23

G1-D/2686/015/22, G1-E/2685/015/22

projekty - nadzór - pomiary - wykonawstwo inst. elektrycznych

tech. elektr. Kazimierz Dubiel

43-605 Jaworzno, ul. Katowicka 18


tel. 602-637-179

Pomiary instalacji sieci elektrycznej

Uprawnienia bud. 3/09-11 w K-cach


ŚOIIB w K-cach nr ew. SLK IE 08526/02

G1-E-108/1965/2019, G1-D-108/1966/2019



mgr inż. Sławomir Dubiel
 43-600 Jaworzno, ul. Katowicka 18
 tel. +48 608 888 809
 Uprawnienia budowlane: BLK/0733/PW/BE/23
 G1-D/2686/015/22, G1-E/2685/015/22
 projekty - nadzór - pomiary - wykonawstwo inst. elektrycznych

tech. elektr. Katarzyna Jędrzejczyk
 43-605 Jaworzno, ul. Katowicka 18
 tel. 602-117 779
 Pomiary instalacji sił i energii elektrycznej
 Uprawnienia bud. G1-E/108/1965/2019, G1-D/108/1965/2019
 ŚOIIB w K-ach: 108/1965/2019, 108/1965/2019



mgr inż. Sławomir Dubiel
 43-600 Jaworzno, ul. Katowicka 15
 tel. +48 608 688 809
 Uprawnienia budowlane: SLK/0733/PWDL/15
 GI-D/2686/015/22, GI-E/2685/015/22
 projekt - nadzór - pomiary - wykonawstwo Inst. elektryczny

tech. elektr. Kazimierz Dubiel
 43-605 Jaworzno, ul. Katowicka 18
 tel. 602-637-179
 Pomiary instalacje, sieci elektryczne
 Uprawnienia bud. 31.02.1997 w Katowicach
 ŚOIIB w Katowicach SLK 11/08326/12
 GI-E-108/1965/2019, GI-D-108/1966/2019



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0733/23

DECYZJA

Katowice, dnia 20 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r., poz. 682 ze zm. Dz.U. 2022 r., poz. 2206 i Dz.U. 2023 r., poz. 553 i 967) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2023 r., poz. 551), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sławomir Dubiel

mgr inż. elektrotechniki

ur. dnia 19 lipca 1983 r. w Jaworznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny SLK/0733/PWBE/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń**

Zakres uprawnień:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
- sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej specjalności oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalności,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Informuje się ponadto, że jeżeli w wyniku złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania decyzja uzyska przymioty ostateczności i prawomocności – zamyka to również drogę do zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
za pomocą systemu e-CRUB
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1. *[Signature]*
mgr inż. Franciszek Buszka

2. *[Signature]*
inż. Andrzej Nowak

3. *[Signature]*
inż. Zbigniew Herisz

[Handwritten mark]



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AHF-U1I-ANW *

Pan Sławomir Dubiel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2897/23

adres zamieszkania ul. Katowicka 18, 43-600 Jaworzno

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Handwritten signature or mark.

Świadectwo ważne do dnia:
29.05.2027 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej
Nr 015
Inż. Zbigniew Ostrowski

Świętochłowice 30.05.2022 r.
(data i miejsce wystawienia)

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW GÓRNICTWA
ODDZIAŁ W CHORZOWIE, RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH I ŚWIĘTOCHŁOWICACH
UL. SĄDOWA 7,
41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE

**KOMISJA KWALIFIKACYJNA
NR 015**

**ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE**

G1-D/2686/015/22

uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:

dozoru

D

Komisja Kwalifikacyjna Nr 015
działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz 828 i Nr 129, poz.
1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz 1189) na podstawie
wyniku egzaminu złożonego w dniu:

30.05.2022 r. i protokołu nr G1-2686/22
.....
stwierdziła, że Pan/Pani

Ślawomir

Dubiel

posiadający/a numer ewidencyjny PESEL

83071916872

i legitymujący się dokumentem tożsamości

DCT 626280

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi,
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-
pomiarowym, dla następujących urządzeń, instalacji i
sieci:

Grupa I

- P1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej
sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość
napięcia znamionowego;
- P2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1,0kV;
- P3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu
znamionowym powyżej 1,0kV;
- P4. zespoły prądotwórcze, o mocy powyżej 50kW;
- P5. urządzenia elektrotermiczne;
- P6. urządzenia do elektrolizy;
- P7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
- P8. elektryczna sieć trakcyjna;
- P9. elektryczne urządzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym;
- P10. aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji.

Handwritten signature

Świadectwo ważne do dnia:

29.05.2027 r.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Kwalifikacyjnej
Nr 015

inż. Zbigniew Ostrowski



Świętochłowice 30.05.2022 r.
(data i miejsce wystawienia)

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW GÓRNICTWA
ODDZIAŁ W CHORZOWIE, RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH I ŚWIĘTOCHŁOWICACH
UL. SĄDOWA 7,
41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE

**KOMISJA KWALIFIKACYJNA
NR 015**

**ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE**

G1-E/2685/015/22

uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:

eksploatacji

E

Komisja Kwalifikacyjna Nr 015
działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz 828 i Nr 129, poz.
1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz 1189) na podstawie
wyniku egzaminu złożonego w dniu:
30.05.2022 r. i protokołu nr **G1-2685/22**
.....
stwierdziła, że Pan/Pani

Ślawomir

Dubiel

posiadający/a numer ewidencyjny PESEL

83071916872

i legitymujący się dokumentem tożsamości

DCT 626280

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi,
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-
pomiarowym, dla następujących urządzeń, instalacji i
sieci:

Grupa 1

- P1. urządzenia prądowe przyłączone do krajowej
sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość
napięcia znamionowego;
- P2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1,0kV;
- P3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu
znamionowym powyżej 1,0kV;
- P4. zespoły prądowe, o mocy powyżej 50kW
- P5. urządzenia elektrotermiczne;
- P6. urządzenia do elektrolizy;
- P7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
- P8. elektryczna sieć trakcyjna;
- P9. elektryczne urządzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym;
- P10. aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Katowicach
Wydział Architektury i Kształtowania
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
0514259

Katowice, dnia 5 kwietnia 1997 r.

Ar. VII-7342/31/97

DECYZJA NR 31/97

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.), w związku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Dubiela na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 128/95 z 2 października 1995 r.

nadaje

Panu Kazimierzowi DUBIELOWI

technikowi elektrykowi

ur. dnia 18 lutego 1957 r. w Jaworznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w ograniczonym zakresie

do kierowania robotami

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Pan Kazimierz Dubiel może zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia M.G.P i B z dnia 30 grudnia 1994 r.

(Dz.U.Nr 8 poz.38 z 1995 r.) , wykonywać swoje uprawnienia w zakresie obejmującym :

Kierowanie budową i robotami przy wykonywaniu instalacji i urządzeń niskiego napięcia (wraz z przyłączami) w budownictwie jednorodzinny i zagrodowy oraz innych budynków o kubaturze do 1000m³ i prostej funkcji technologicznej, takich jak magazyny, niewielkie obiekty handlowe, warsztaty rzemieślnicze.

uzasadnienie

W związku z potwierdzeniem przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Katowickiego Zarządzeniem Nr 128/95 z 2 października 1995 r. posiadania przez Pana JKazimierza Dubiela wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Kazimierz Dubiel

ul. Kalinowa 23/23

32-511 Jaworzno


2. Główny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

3. a/a


Zdzisław Konecki
mgr inż. arch. Zdzisław Konecki
Dyrektor Wydziału Architektury i Kształtowania



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IGL-THX-C85 *

Pan Kazimierz Dubiel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8526/02
adres zamieszkania ul. KATOWICKA 18, 44-605 JAWORZNO
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Weryfikacja

OK

Świadczenie jest ważne do dnia
27 listopada 2024r.



Przewodniczący
Komisji Kwalifikacyjnej nr 108

inż. Stanisław Walczak

podpis przewodniczącego komisji
(pieczęć inwalidowa)

28 listopada 2019r. Katowice
data i miejsce wystawienia

Oddział Zagłębia Węglowego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. 32 255 33 07
Komisja Kwalifikacyjna Nr 108



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

G1-D-108/1966/2019

D

UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
I SIECI NA STANOWISKU

DOZORU

Komisja Kwalifikacyjna Nr 108 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 28 listopada 2019r. i protokołu nr

G1-D-108/1966/2019

stwierdza, że Pan

KAZIMIERZ DUBIEL

posiadający numer ewidencyjny PESEL

57021301175

i legitymujący się dokumentem tożsamości

AZK 251069

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym dla następujących
urządzeń, instalacji i sieci:

GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
- urządzenia elektrotermiczne;
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
- aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 2, 3, 4, 5, 7, 9.

Świadectwo jest ważne do dnia
27 listopada 2024r.



Przewodniczący
Komisji Kwalifikacyjnej nr 108

inż. Stanisław Walczak

28 listopada 2019r. Katowice

Oddział Zagłębia Węglowego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. 32 255 33 07
Komisja Kwalifikacyjna Nr 108



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

G1-E-108/1965/2019

E

UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
I SIECI NA STANOWISKU

EKSPLOATACJI

Komisja Kwalifikacyjna Nr 108 działająca zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.
Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r.
Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu
złożonego w dniu 28 listopada 2019r.

i protokołu nr

G1-E-108/1965/2019

stwierdza, że Pan

KAZIMIERZ DUBIEL

posiadający numer ewidencyjny PESEL

57021301175

i legitymujący się dokumentem tożsamości

AZK 251069

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku **EKSPLOATACJI** w zakresie:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym dla następujących
urządzeń, instalacji i sieci:

**GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające
energię elektryczną:**

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu
znamionowym powyżej 1 kV;
4. zespoły prądowców o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenie elektrotermiczne;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji; sterowania
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych
w pkt: 2, 3, 4, 5, 7, 9

Zakres uprawnień pomiarowych:

Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony
przebiegowej do 1 kV oraz ochrony
odgromowej.
Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie pomiarów
natężenia oświetlenia.

Świadcstwo kwalifikacyjne jest ważne

17. LIP. 2020
do dnia



PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej Nr 470

mgr inż. Jan Śreniawski
(podpis Przewodniczącego Komisji)
(pieczęć imienna)

Dąbrowa Górnicza, dnia **18. LIP 2023**

*) zbędne skreślić



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Nr G-1/D **170/3111/2023**

uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:

DOZORU

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Komisja Kwalifikacyjna Nr **470**
działająca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1385) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i
Środowiska z dnia 1 lipca 2022 (Dz. U. poz. 1392) w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń instalacji i sieci - załącznik nr 2, na podstawie
wyniku:

- egzaminu złożonego w dniu **18. LIP. 2023**

- protokołu Nr **3111/2023** stwierdza, że

Pan (Pani) **KOCZUR**

JAROSŁAW
posiadający(a) numer ewidencyjny PESEL

71092001978 lub legitymujący(a)

się dokumentem tożsamości

nr

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku dozoru w zakresie:

obsługi, konserwacji, remontów i napraw
montażu i demontażu, kontrolno-pomiarowym*

dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:*)

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. ~~Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.~~
5. Urządzenia elektrotermiczne.
6. ~~Urządzenia do elektrolizy.~~
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
8. ~~Elektryczna sieć trakcyjna.~~
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw-wybuchowym.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Świadectwo kwalifikacyjne jest ważne

17. LIP. 2028

do dnia



PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej Nr 470

mgr inż. Jan Śreniawski

(podpis Przewodniczącego Komisji)
(pieczęć imienna)

Dąbrowa Górnicza, dnia 18. LIP. 2023

*) zbędne skreślić



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Nr G-1/E 1430/3110/2023

uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:

EKSPLLOATACJI

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Komisja Kwalifikacyjna Nr 470
działająca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1385) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i
Środowiska z dnia 1 lipca 2022 (Dz. U. poz. 1392) w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń instalacji i sieci - załącznik nr 2, na podstawie
wyniku:

- egzaminu złożonego w dniu 18. LIP. 2023

- protokołu Nr 3110/2023 stwierdza, że

Pan(Pani) KOCZUR

JAROSŁAW

posiadający(a) numer ewidencyjny PESEL

71092001978 lub legitymujący(a)

się dokumentem tożsamości

nr

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie:

obsługi, konserwacji, remontów i napraw
montażu i demontażu, kontrolno-pomiarowym*

dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:*)

1. Urządzenia prądowocze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. Zespoły prądowocze o mocy powyżej 50 kV.
5. Urządzenia elektrotermiczne.
6. Urządzenia do elektrolizy.
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
8. Elektryczna sieć trakcyjna.
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw-wybuchowym.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.