

Ząbkowice Śl., dnia 03 grudnia 2021 r.

ZNS.0523.05.2021

L.dz. 4421/2021

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021 poz. 195), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Grzegorza Papiernika z dnia 17.11.2021 r. (data wpływu: 17.11.2021 r),

dotyczącym: **projektu technologii kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Orkana 32,**
adres obiektu: ul. Orkana 32, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
Wnioskodawca: Grzegorz Papiernik, 57-200 Ząbkowice Śl., ul. Działkowca 8,
Inwestor: Urząd Miasta Ząbkowice Śląskie, 5-200 Ząbkowice Śl., ul. 1 Maja 15,

u z g a d n i a

projekt technologii kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Orkana 32, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskodawca przedłożył do uzgodnienia projekt technologiczny aranżacji i modernizacji istniejącego bloku żywienia Szkoły Podstawowej nr 3 zlokalizowanej w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Orkana 32 z dnia 04.11.2021 r. autorstwa mgr inż. Grzegorza Papiernika.

Pomieszczenia lokalu mieszczą się na jednej kondygnacji tj. w poziomie przyziemia budynku szkoły podstawowej i pełnią funkcję kuchni. Planowana inwestycja ma na celu modernizację istniejących pomieszczeń bloku żywienia oraz dostosowanie ich do aktualnych przepisów.

Wykaz projektowanych pomieszczeń: sala konsumpcyjna – jadalnia 48,10 m², zmywalnia naczyń stołowych 5,60 m², kuchnia 49,13 m², magazyn na odpady 5,49 m², komunikacja I 15,89 m², komunikacja II 3,71 m², przygotowalnia wstępna 11,82 m², kabina WC 1,09 m², przedsionek kabiny WC 2,82 m², korytarz 1,53 m², pomieszczenie gospodarcze 1,31 m², zaplecze socjalne – szatnia 5,49 m², magazyn warzyw i owoców 4,88 m², przedmagazyn 5,90 m², magazyn 11,31 m². Ogółem powierzchnia użytkowa – 174,07 m². Wysokość pomieszczeń 3,08 m – jest wystarczająca zgodnie z §72 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.). Maksymalna wielkość zatrudnienia – 4 osoby na jednej zmianie.

Budynek posiada przyłącza do istniejących sieci technicznych tj.: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Ogrzewanie obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą dwufunkcyjnego kotła gazowego zlokalizowanego w kotłowni centralnej obiektu. Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna lub mechaniczna wpięta do istniejących przewodów.

Przedstawione rozwiązania projektowe spełniają podstawowe wymagania higieniczno-zdrowotne dla projektowanego zadania.

Załącznikiem do niniejszego uzgodnienia jest w/wymieniony projekt budowlany, zaopatrzony pieczęcią stwierdzającą uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich orzekł jak w sentencji uzgodnienia.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ząbkowicach Śląskich
Andrzej Mazur
mgr inż. Andrzej Mazur

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Sekcja BŻ
3. a/a ZNS
PZ/PZ