



# INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK

**Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań**

Tel. centrala: 61 6550200, sekretariat: 61 6550255 E-mail: office@igr.poznan.pl www.igr.poznan.pl  
NIP: 7811621455 REGON: 000326204

numer sprawy: IGR/ZP/272/1/2019

Poznań, 18 września 2019 r.

## Uczestnicy postępowania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie **Modernizacja kompleksu pomieszczeń dla potrzeb modyfikacji genetycznych mikroorganizmów do badań interakcji roślina – mikroorganizm.**

### Pytanie 1

Prosimy o określenie na schemacie przekrojów przewodów zasilających m.in jednostkę zewn. klimatyzacji.

### Odpowiedź

Przekrój przewodu zależy od jednostki zewnętrznej klimatyzatora. Dla przyjętej w projekcie MXZ-6D122VA, zalecany przekrój przewodu to 3x4,0 mm<sup>2</sup>.

### Pytanie 2

Prosimy o podanie typu i modelu oprawy UV

### Odpowiedź

Lampa bakteriobójcza NBV 15W z sygnalizacją działania.

### Pytanie 3


Prosimy o podanie typu i modelu rozdzielnic 2x12S

### Odpowiedź

Rozdzielnica nt 2x12, przykładowo Hager, Legrand, Schrack lub innych producentów.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych

  
mgr Joanna Dutkiewicz