

Działdowo, dnia 02.04.2021 r.

ZSZ.D.26.1.2021

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im. S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6**”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **2021/BZP 00022545/01**

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

„Czy Zamawiający oczekuje, aby podłoga sportowa jako system była przebadana przez akredytowane laboratorium pod kątem zgodności z normą PN-EN 14904 w zakresie wszystkich 13 parametrów?”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby podłoga była zgodna z PN EN 14904 w zakresie wszystkich 13 parametrów.

Pytanie 2

„Czy oferowana podłoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia) musi posiadać klasyfikację palności na minimum CflS1 oraz oznakowanie CE? Czy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawców dołączenia tych dokumentów na etapie składania ofert?”

Odpowiedź

Budynek należy do kat. zagrożenia ludzi ZLIII w związku z powyższym należy używać materiałów zgodnych z warunkami technicznymi.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby montowany system jako podłoga sportowa pochodziła od jednego producenta?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza montaż podłogi sportowej z wielu elementów pochodzących od różnych producentów pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający dopuści wykonanie profesjonalnej podłogi sportowej, o nawierzchni z paneli o grubości min. 22 mm posiadających litą warstwę użytkową gr. 5,2 mm. Podłoga ta spełnia wymagania normy EN 14904 oraz posiadającą oznakowanie CE, ponadto jest certyfikowana przez PZKosz.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zastosowanie paneli warstwowych zagwarantuje Zamawiającemu dłuższą żywotności podłogi sportowej oraz znacznie wpłynie na jej estetykę. Panele warstwowe ze względu na swoją budowę znacznie mniej reagują na niekorzystne zmiany atmosferyczne panujące na hali takie jak temperatura czy wilgotność. Zachodzi znacznie mniejsze ryzyko „pracy” paneli w stosunku do klepki parkietowej, czyli ich zsuchania bądź pęcznienia w rezultacie czego może dojść do tzw. efektu łódkowania na krawędziach deski. Dodatkowo decydując się na panel warstwowy z warstwą wierzchnią gr. 5,2 mm pokrytą dziewięcioma warstwami lakieru, zapewniacie sobie Państwo możliwość wieloletniej bezproblemowej eksploatacja oraz co najmniej 10-krotnej renowacji.”

Odpowiedź

Powierzchnia podłogi powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową tj. nawierzchnia z parkietu drewnianego.

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

(-) Dariusz Chełmiński

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)