

L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SCHEMAT										
	OZNACZENIE NA RYSUNKU	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
	RODZAJ	Witryna - Drzwi dwuskrzydłowe	Witryna - Drzwi dwuskrzydłowe	Witryna	Witryna / drzwi dwuskrzydłowe	Witryna / drzwi dwuskrzydłowe	Witryna / drzwi dwuskrzydłowe	Witryna	Witryna / Drzwi dwuskrzydłowe	Witryna / Drzwi dwuskrzydłowe
	WYMIAR w św. osieży SoxHo (mm)	3900x4000	5400x3600	4850x3300	5200x2800	5200x2800	4850x3600	5600x3300	5600x3600	3000x3600
	WYMIAR w św.osiełnicy Sxzhz (mm)	3850x3950	5350x3550	4800x3250	5150x2750	5150x2750	4800x3550	5550x3250	5550x3550	2950x3550
KOLOR	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	
PARTER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RAZEM SZTUK STOLARKI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FASADA ALUMINIOWA System słurowo-ryglowy, zewnętrzny, ciepły Szerokość profilu 50mm Kolor okien/słusarki – Antracyt RAL 7016 Szkło hartowane, bezpieczne, klejone, zestaw trzyszybowy Kwatery nieprzezielne – szkło lakierowane kolor RAL7016 Kwatery otwierane jako element systemu okienna-drzwiowego Drzwi ewakuacyjne wpisane w fasadę, jako element systemu okienna-drzwiowego z otwarciem antypanicznym i samozamykaczem, samozamykacz z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej. Drzwi przesuwne otwierane automatycznie wg systemu. Fasada – ściana słurowo-ryglowa Przepuszczalność powietrza min AE 1200 Wodoszczelność: min. RE 1200 EN 12154 Odporność na obciążenie wiatrem: min. 2,4kN/m² (EN 13116) Odporność na uderzenie: min. I5/E5 EN14019 Współczynnik przenikania ciepła max Uf do 1,1 W/m²K (okno) Współczynnik przenikania ciepła max Uf do 1,5 W/m²K (drzwi) Dla drzwi jednoskrzydłowych zapewnić światło przejścia min. 120cm Dla drzwi dwuskrzydłowych zapewnić światło przejścia min. 90cm Nad drzwiami zastosować kurtynę powietrzną –parametry wg branży sanitarnej Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt RAL 7016 Parapety wewnętrzne PCV w kolorze antracyt RAL 7016 Dla drzwi głównych zastosować zadaszenie wspornikowe. Szkło bezpieczne klejone, wg systemu wym.120x200cm Stalarka powinna posiadać Aprobaty Techniczne, Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny – gwarantujące bezpieczne użytkowanie, Atest P-P02 dla przegród ogniodopornych.										
UWAGA: przed montażem pomiar dokonać z natury / kierunki otwierania sprawdzić na budowie										

UWAGA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
RZUT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I OPRAWACIAMI BRANŻOWYMI.
STOSOWAĆ MATERIAŁY POSIADAJĄCE AKTUALNE ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE. DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY MATERIAŁÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU
Z AUTORAMI OPRAWAŃ BRANŻOWYCH.
PRACĘ WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ POD NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
W RAZIE ODBIEGANIA RZECZYWISTYCH WARUNKÓW REALIZACJI OD PROJEKTOWANYCH NALEŻY
WSTRZYMAĆ ROBÓTY BUDOWLANE I ZAWIADOMIĆ AUTORÓW OPRAWAŃ BRANŻOWYCH.
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA INSTALACJI PROJEKTOWANYCH WG OPRAWAŃ BRANŻOWYCH

REV 1 PW A-31

REWIZJA	DATA	ZMIANA	WPR.
00	31-01-2020	WYDANIE PIERWSZE	ARCH.
01	27-07-2020	ZMIANA UKŁADY WITRYNY W4	ARCH.

ul. Wiślna 15 ; 80-555 Gdańsk
Oddział w Gorzowie
ul. Przędzalnica 16 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

Temat	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO obręb Zamoście, działka nr ewid. 596/18 ul. Targowa 9 ; 66-400 Gorzów Wlkp.	nr rys. PW A-31
Inwestor	Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.	Data 31-01-2020r.
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI WITRYN W1-W9	Skala 1:50
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA	PW
Autorzy opracowania	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: mgr inż. arch. Jacek Stróżewski	18/85/Gw	
Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzej Błaszczyk	204/86/UW	
Opracował: mgr inż. Adam Dąbek		