



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Radzynie Podlaskim
ONS.HK.9020.07.20.2023

Radzyń Podlaski, dnia 14.10.2023 r.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Radzynie Podlaskim
ul. Wł. Sikorskiego 15a
21-300 Radzyń Podlaski**

DECYZJA Nr: ONS.HK.9012.1.47.2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 10 § 2, art. 104 oraz art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), art. 22, art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1284) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody basenowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.10.2023:

- sprawozdania z badań wody nr: L/0/10/2023/143/FM/C/1, L/0/10/2023/143/FM/C/2, L/0/10/2023/143/FM/C/3, L/0/10/2023/143/FM/C/4, L/0/10/2023/143/FM/C/5 oraz L/0/10/2023/143/FM/C/6 z dnia 14.10.2023 otrzymane w dniu 14.10.2023 r. z Pływalni Krytej AQUA MIŚ ul. Wł. Sikorskiego 15a w Radzynie Podlaskim

stwierdza

że woda przeznaczona do kąpieli w niecce rekreacyjnej oraz sportowej Krytej Pływalni „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15A spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim w dniu 09.10.2023 r. wydał decyzję nr: ONS.HK.9012.1.45.2023, w której nakazał w trybie natychmiastowym wyłączyć z eksploatacji nieckę rekreacyjną oraz sportową Krytej Pływalni „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody oraz zobowiązał zarządcę pływalni do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

W dniu 14.10.2023 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim przekazał drogą elektroniczną sprawozdania z badań wody basenowej.

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z Pływalni Krytej „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim w dniu 12.10.2023 r. z następujących punktów:

- 20512/10/23 - miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna – woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, zakres badań: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 36°C po 48h;
- 20513/10/23 - miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa – woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, zakres badań: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 36°C po 48h;
- 20515/10/23 - miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna – część płytka, zakres badań: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 36°C po 48h;
- 20514/10/23 - miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna – część głęboka, zakres badań: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 36°C po 48h;
- 20517/10/23 - miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa – część płytka, zakres badań: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 36°C po 48h;
- 20516/10/23 - miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa – część głęboka, zakres badań: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 36°C po 48h;

wykazały, że woda z pływalni w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Badania wykonane przez laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o. Łajski ul. Kościelna 2a, 05 – 119 Legionowo – akredytacja PCA nr AB 1095.

Woda pochodząca z niecki rekreacyjnej oraz sportowej jest przydatna do kąpieli.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
2. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Radzynie Podlaskim
Nina Struczyk
mgr Inż. Nina Struczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
3. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. a/a

*Sporządził: RK, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115

Sporządził: JG, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115

