



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Radzynie Podlaskim

Radzyń Podlaski, dnia 01.02.2024 r.

ONS.HK.9020.07.2.2024

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY nr 2/2024
Krytej Pływalni „AQUA-MIŚ”
w Radzynie Podlaskim przy ul. Wł. Sikorskiego 15A
-poczta elektroniczna-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody numer: L/0/12/2023/578/FM/1; L/0/12/2023/578/FM/2 z dnia 29.01.2024 r., otrzymane w dniu 29.01.2024 r.; oraz L/0/12/2023/578/FM/3; L/0/12/2023/578/FM/4; L/0/12/2023/578/FM/5; z dnia 30.01.2024 r., otrzymane w dniu 01.02.2024 r., próbek wody pobranych w dniu: 25.01.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z Krytej Pływalni „AQUA-MIŚ” ul. Wł. Sikorskiego 15A w Radzynie Podlaskim z następujących punktów:

- 28215/01/24 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa część głęboka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 28216/01/24 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa część płytka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 28217/01/24 miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna część głęboka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 28218/01/24 miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna część płytka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 28219/01/24 miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – wanna jacuzzi, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;

informuje, iż woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Woda jest przydatna do kąpieli.

Badania wykonane przez laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o. Łąski ul. Kościelna 2a,

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Poczтовая 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel./faks: (83)3527416-17, e-mail: psse.radzynpodlaski@sanepid.gov.pl
NIP: 5381609515, REGON: 000309246, BDO: 000072400
www: gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski

Klauzula informacyjna RODO pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski/klauzula-informacyjna>

05 – 119 Legionowo – akredytacja PCA nr AB 1095.

Badania wykazały niewielkie przekroczenie fizykochemiczne parametru: chlor wolny – w punktach niecka sportowa część głęboka, niecka sportowa część płytka.

Szacowanie ryzyka:

Chlor wolny – jest parametrem jakości wody na pływalni określającym zdolność działania środka dezynfekcyjnego i sprawność procesów dezynfekcji. Przekroczenia powyżej dopuszczalnej wartości mogą powodować podrażnienia skóry i śluzówki oraz wywoływać uczulenia.

Po przeprowadzeniu szacowania ryzyka woda jest przydatna do kąpieli.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Radzynie Podlaskim

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
PIS w Radzynie Podlaskim
Alicja Wądrowek

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim, ul. Wł. Sikorskiego 15a, 21 – 300 Radzyń Podlaski sekretariat@mosir-radzyn.pl
2. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21 – 300 Radzyń Podlaski sekretariat@radzyn-podl.pl
3. a/a

*Sporządził: JG, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115

*Sprawdził: RK, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115