



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Radzynie Podlaskim

Radzyń Podlaski, dnia 12.01.2024 r.

ONS.HK.9020.07.33.2023

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY nr 23/2023
Krytej Pływalni „AQUA-MIŚ”
w Radzynie Podlaskim przy ul. Wł. Sikorskiego 15A
-poczta elektroniczna-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody numer: L/0/07/2023/210/FM/1; L/0/07/2023/210/FM/2; L/0/07/2023/210/FM/3; L/0/07/2023/210/FM/4; L/0/07/2023/210/FM/5 z dnia 28.12.2023 r., otrzymane w dniu 29.12.2023 r., oraz L/0/07/2023/210/FM/6; L/0/07/2023/210/FM/7; L/0/07/2023/210/FM/8 z dnia 31.12.2023 r., otrzymane w dniu 09.01.2024 r., próbek wody pobranych w dniu: 21.12.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z Krytej Pływalni „AQUA-MIŚ” ul. Wł. Sikorskiego 15A w Radzynie Podlaskim z następujących punktów:

- 36293/12/23 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – cyrkulacja niecki rekreacyjnej, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 36294/12/23 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – cyrkulacja niecki sportowej, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 36295/12/23 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – cyrkulacja wanny jacuzzi, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia
- 36296/12/23 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa część głęboka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 36297/12/23 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa część płytka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 36298/12/23 miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna część głęboka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 36299/12/23 miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Poczтовая 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel./faks: (83)3527416-17, e-mail: psse.radzynpodlaski@sanepid.gov.pl
NIP: 5381609515, REGON: 000309246, BDO: 000072400
www: gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski

Klauzula informacyjna RODO pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski/klauzula-informacyjna>

ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna część płytki, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;

- 36300/12/23 miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – wanna jacuzzi, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;

informuje, iż woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Woda jest przydatna do kąpieli.

Badania wykonane przez laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o. Łajski ul. Kościelna 2a, 05 – 119 Legionowo – akredytacja PCA nr AB 1095.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Radzynie Podlaskim
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
PSSE w Radzynie Podlaskim
Alicja Wójcik

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim, ul. Wł. Sikorskiego 15a, 21 – 300 Radzyń Podlaski sekretariat@mosir-radzyn.pl
2. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21 – 300 Radzyń Podlaski sekretariat@radzyn-podl.pl
3. a/a

*Sporządził: JG, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115

*Sprawdził: RK, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115