



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Radzynie Podlaskim

Radzyń Podlaski, dnia 02.04.2024 r.

ONS.HK.9020.07.8.2024

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY nr 6/2024
Krytej Pływalni „AQUA-MIŚ”
w Radzynie Podlaskim przy ul. Wł. Sikorskiego 15A
-poczta elektroniczna-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody numer: L/0/12/2023/582/FM/1; L/0/12/2023/582/FM/2; L/0/12/2023/582/FM/3; L/0/12/2023/582/FM/4; L/0/12/2023/582/FM/5 z dnia 28.03.2024 r., otrzymane w dniu 02.04.2024 r., próbek wody pobranych w dniu: 21.03.2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej z Krytej Pływalni „AQUA-MIŚ” ul. Wł. Sikorskiego 15A w Radzynie Podlaskim z następujących punktów:

- 32499/03/24 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa część głęboka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 32500/03/24 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka sportowa część płytka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 32501/03/24 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna część głęboka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 32502/03/24 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – niecka rekreacyjna część płytka, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;
- 32503/03/24 – miejsce poboru: Kryta Pływalnia „AQUA-MIŚ” w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15a – wanna jacuzzi, zakres badań: mikrobiologia i fizykochemia;

informuje, iż woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i 2 do

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Poczтовая 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel./faks: (83)3527416-17, e-mail: psse.radzynpodlaski@sanepid.gov.pl

NIP: 5381609515, REGON: 000309246, BDO: 000072400


www: gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski

Klauzula informacyjna RODO pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski/klauzula-informacyjna>

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Woda jest przydatna do kąpieli.

Badania wykonane przez laboratorium: GBA POLSKA Sp. z o.o. Łajski ul. Kościelna 2a, 05 – 119 Legionowo – akredytacja PCA nr AB 1095.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Radzynie Podlaskim

mgr inż. Nina Struczyk

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim, ul. Wł. Sikorskiego 15a, 21 – 300 Radzyń Podlaski sekretariat@mosir-radzyn.pl
2. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21 – 300 Radzyń Podlaski sekretariat@radzyn-podl.pl
3. a/a

*Sporządził: JG, Sekcja HK tel. 833527416-17 w. 115