



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail:psse.brodnica@pis.gov.pl  
https://www.gov.pl/web/psse-brodnica  
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

N.HK-5211-24-3/5793/21

Brodnica, dnia 08.06.2021 r.

**Samorządowy Zakład Budżetowy  
„Wodociągi Gminne w Brzoziu”  
87-313 Brzozie**

**O C E N A**

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  
publicznego w Świeciu.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	20/N/HK/21	18.05.2021 r.	Jajkowo 11, gm. Brzozie – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	135/N/HK/2021
2.	W-334-21	12.02.2021 r.	Świecie 35A, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	399/2021
3.	W-335-21	12.02.2021 r.	Jajkowo 11, gm. Brzozie – Szkoła Podstawowa w Jajkowie – kran w kotłowni	693/2021, 2981/02/2021/F/1
4.	W-1239-21	20.04.2021 r.	Świecie 35A, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	1510/2021
5.	W-1241-21	20.04.2021 r.	Jajkowo 51, gm. Brzozie – Hotel Cykada – kran w zmywalni	1512/2021

dokonując oceny pobranych próbek wody

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”.**

## Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Świeciu, gm. Brzozie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 18.05.2021 r. pobrali próbkę wody uzdatnionej w Szkole Podstawowej w Jajkowie 11, gm. Brzozie.

Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody oraz w 100 ml wody liczbę - bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i Enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), jon amonowy, przewodność elektryczną właściwą.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w I półroczu 2021 r. pobrano łącznie 4 próbki wody (Szkoła Podstawowa w Jajkowie 11, hotel Cykada w Jajkowie 51, stacja uzdatniania wody w Świeciu, gm. Brzozie). Pobrano 3 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B w Szkole Podstawowej w Jajkowie 11, gm. Brzozie.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, gm. Brzozie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka  
mgr biologii higienista epidemiolog

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzozie
2. PSSE Sekcja N.HD w/m