



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy: N.HK-5211-24-6/10671/21

Brodnica, dnia 25.11.2021 r.
Egz. nr 1

**Samorządowy Zakład Budżetowy
„Wodociągi Gminne w Brzoziu”
87-313 Brzozie**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Świeciu.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r. poz.195), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i niżej wymienionych sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	74/N/HK/21	16.11.2021 r.	Jajkowo 51, gm. Brzozie – Hotel Cykada, kran w zmywalni	503/N/HK/2021
2.	W-3975-21	22.09.2021 r.	Świecie 35A, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	4995/2021
3.	W-3976-21	22.09.2021 r.	Jajkowo 11, gm. Brzozie – Szkoła Podstawowa, kran w kotłowni	4996/2021
4.	W-4073-21	27.09.2021 r.	Świecie 35A, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	5063/2021

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, gm. Brzozie zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Świeciu, gm. Brzozie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy pobrali w dniu 16.11.2021 r. próbkę wody z sieci wodociągu publicznego w Świeciu w Hotelu Cykada w miejscowości Jajkowo 51, gm. Brzozie.

Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj. oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą.

W ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób w III kwartale 2021 r. pobrano 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A (stacja uzdatniania wody w Świeciu i Szkoła Podstawowa w Jajkowie 11, gm. Brzozie) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, azotanów, azotynów, chloru wolnego, jonu amonowego i paciorkowców kałowych w 100 ml wody. W próbce wody pobranej w stacji uzdatniania w Świeciu stwierdzono ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli. Po podjętych działaniach naprawczych kontrolna próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej wykazała brak obecności bakterii grupy coli w stacji uzdatniania wody w Świeciu, gm. Brzozie.

Badania wykonane w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i systematycznego, niezwłocznego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2020 r. poz. 2028) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 4

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzozie – egz. nr 2
2. PSSE Sekcje N.HD w/m – egz. nr 3

Państwowy Powiatowy
inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
marchinologii higienista epidemiolog