



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

Urząd Gminy w Brzoziu  
Wpłynęło dnia

2022 -06- 0 9

Nr ..... Zał. ....

Arkuszy .....

Znak sprawy: NHS.9051.1.24.3.4509.2022

Brodnica, dnia 03.06.2022 r.

Egz. nr 1

**Samorządowy Zakład Budżetowy  
„Wodociągi Gminne w Brzoziu”  
87-313 Brzozie**

**O C E N A**

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  
publicznego w Świeciu.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	24/N/HŚ/22	17.05.2022 r	Jajkowo 11B, gm. Brzozie – Gminny Żłobek, kran w wc dla niepełnosprawnych	221/N/HK/2022
2.	W-2370-22	31.05.2022 r.	Jajkowo 11B, gm. Brzozie – Gminny Żłobek, kran w wc dla niepełnosprawnych	2853/2022
3.	W-2371-22	31.05.2022 r.	Świecie, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona	2854/2022
4.	W-747-22	16.02.2022 r.	Jajkowo 51, gm. Brzozie – Hotel Cykada – kran w zmywalni	843/2022
5.	W-1732-22	21.04.2022 r.	Świecie, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	2244/2022

6.	W-1733-22	21.04.2022 r.	Jajkowo 11, gm. Brzozie – Szkoła Podstawowa, kran w kotłowni	2245/2022
----	-----------	---------------	--	-----------

dokonując oceny pobranych próbek wody

### stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, gm. Brzozie, zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”.**

### Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Świeciu, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 17.05.2022 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego Świecie, w Gminnym Żłobku w Jajkowie 11B, gm. Brzozie.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W próbce wody pobranej w ramach urzędowej kontroli w dniu 17.05.2022 r. w Gminnym Żłobku wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A (oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność).

W tej próbce wody stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml wody, pozostałe oznaczone parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Po podjętych działaniach naprawczych, kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w Gminnym Żłobku w Jajkowie 11B i w stacji uzdatniania wody w Świeciu wykazała właściwą jakość wody pod względem wcześniej kwestionowanego parametru.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w br. zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano 3 próbki wody do badania w zakresie parametrów grupy A; w stacji uzdatniania wody w Świeciu, w Szkole Podstawowej w Jajkowie i hotelu „Cykada” w Jajkowie, gm. Brzozie z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, gm. Brzozie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 4

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzozie – egz. nr 2
2. PSSE Sekcja N.HD w/m – egz. nr 3

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brodnicy  
Danuta Kowalkowska-Szramka  
hygienista epidemiolog