



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.23.3.2023
L.dz. 4369.2023

Brodnica, dnia 07.06.2023 r.
Egz. nr 2

**Samorządowy Zakład Budżetowy
„Wodociągi Gminne w Brzoziu”
87-313 Brzozie**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Wielkim Leźnie.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	25/N/HŚ/23	30.05.2023 r.	Wielkie Leźno 1, gm. Brzozie – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni.	214/N/HK/2023
2.	W-1100-23	23.02.2023 r.	Wielkie Leźno 11A, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć	1269/2023
3.	W-1099-23	23.02.2023 r.	Wielkie Leźno 28, gm. Brzozie – sklep spożywczo-przemysłowy, kran na zapleczu	1374/2023 M/0/02/2023/241/F/1

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wielkim Leźnie, zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Wielkim Leźnie, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 30.05.2023 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Wielkim Leźnie, w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie 1, gm. Brzozie.

Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml wody oraz w 100 ml wody liczbę bakterii grupy coli, bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. Jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w br. zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano 1 próbkę wody do badania w zakresie parametrów grupy B w sklepie spożywczo-przemysłowym w Wielkim Leźnie 28 i 1 próbkę wody uzdatnionej w stacji uzdatniania wody w Wielkim Leźnie 11A do badania w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, chloru wolnego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych. Wszystkie oznaczone parametry w ww. próbkach wody odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wielkim Leźnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. a/a – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzozie – drogą elektroniczną
2. NHD w/m – egz. nr 1

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brodnicy
Agnieszka Beszczyńska
Agnieszka Beszczyńska



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.24.2.2023
L.dz. 4368.2023

Brodnica, dnia 07.06.2023 r.
Egz. nr 2

**Samorządowy Zakład Budżetowy
„Wodociągi Gminne w Brzoziu”
87-313 Brzozie**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Świeciu.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	26/N/HŚ/23	30.05.2023 r.	Jajkowo 11B, gm. Brzozie – Żłobek, kran w wc dla niepełnosprawnych	215/N/HK/2023
2.	W-1553-23	16.03.2023 r.	Jajkowo 51, gm. Brzozie – Hotel Cykada, kran w zmywalni	1615/2023
3.	W-1554-23	16.03.2023 r.	Świecie, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	1616/2023

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Świeciu, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 30.05.2023 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Świeciu, w Żłobku w Jajkowie 11B, gm. Brzozie.

Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml wody oraz w 100 ml wody liczbę bakterii grupy coli, bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. Jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w br. zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano 2 próbki wody; w hotelu Cykada w Jajkowie 51 i w stacji uzdatniania wody w Świeciu, gm. Brzozie w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, chloru wolnego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych. Oznaczone parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brodnicy
Agnieszka Beszczyńska
Agnieszka Beszczyńska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. a/a – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzozie – drogą elektroniczną
2. NHD w/m – egz. nr 1