PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.22.4.2024
L.dz.8183.2024

Brodnica, dnia 03.10.2024 r.
Egz. nr 2

Samorządowy Zakład Budżetowy
„Wodociągi Gminne w Brzoziu"
87-313 Brzozie

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzoziu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	62/N/HŚ/24	24.09.2024	Brzozie 176 – NZOZ Brzozie, kran w wc dla pacjentów	474/N/HK/2024
2.	W-4733-24	18.06.2024 r.	Brzozie 50 – Urząd Gminy, kran w piwnicy	5385/2024
3.	W-4734-24	18.06.2024 r.	Wielki Głęboczek 150, gm. Brzozie – PZH Kalchem Sp. z o.o., kran w kuchni	5386/2024

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzoziu, zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu".

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Brzoziu, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 24.09.2024 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego Brzozie, w NZOZ w Brzoziu 176, 87-313 Brzozie.

Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów wody grupy A: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność.

Jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w czerwcu br. zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A (Urząd Gminy Brzozie, PZH Kalchem Sp. z o.o. Wielki Głęboczek 150) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, chloru wolnego, azotynów, azotanów oraz pałeczek kałowych. Oznaczone parametry w pobranych próbkach wody odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzoziu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog

Wyk. w 2 egz.
Otrzymują:
1. Adresat – drogą elektroniczną
2. a/a – egz. nr 2

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzozie – drogą elektroniczną
2. PSSE NHD w/m– egz. nr 1