PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.2025
L.dz.5481.2025

Brodnica, dnia 16.12.2025 r.
Egz. nr 1

Samorządowy Zakład Budżetowy
„Wodociągi Gminne w Brzoziu"
87-313 Brzozie

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	81/N/HŚ/25	18.11.2025 r.	Jajkowo 51, gm. Brzozie – Hotel Cykada, kran w kuchni	583/N/HK/2025
2.	82/N/HŚ/25	18.11.2025 r.	Jajkowo 51, gm. Brzozie – Hotel Cykada, kran w kuchni	584/N/HK/2025
3.	W-3625-25	13.05.2025 r.	Jajkowo 51, gm. Brzozie – Hotel Cykada, kran w kuchni	4401/2025
4.	W-3626-25	13.05.2025 r.	Świecie, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć	4400/2025
5.	W-7859-25	16.09.2025 r.	Świecie, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć	9900/2025; SB/112901/09/2025
6.	W-7860-25	16.09.2025 r.	Jajkowo 11a, gm. Brzozie – Samorządowy Żłobek „Brzozowy Gaik", kran w toalecie	9671/2025

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu".

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Świeciu, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 18.11.2025 r. pobrali próbki wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Świeciu, w Hotelu Cykada w Jajkowie 51, gm. Brzozie.

Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu i laboratorium WSSE w Bydgoszczy.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy B. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22^0C po 72 godz. w 1 ml próbki wody, w 100 ml wody oznaczono liczbę bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i Enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność, azotyny, azotany, mangan, indeks nadmanganianowy, chlorki, twardość ogólną, magnez, fluorki, glin, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, arsen, sód i starczany. Laboratorium WSSE w Bydgoszczy w tej próbce wody wykonało następujące oznaczenia: antymon, cyjanki ogólne, bromiany, benzo(a)piren, $\sum$ WWA, chloroform, bromodichlorometan, $\sum$ THM [chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan], $\sum$ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, 1,2-dichloropropan, 1,3-dichloropropen cis, 1,3-dichloropropen trans, 1,2-dibromoetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan i $\sum$ pestycydów. Jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W próbce wody pobranej w tym samym punkcie poboru przed spuszczaniem wody stwierdzono zachowanie normy sanitarnej zawartości związków miedzi, ołowiu i niklu w wodzie.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w II i III kwartale br. zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano 3 próbki wody w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, chloru wolnego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych (w Hotelu Cykada w Jajkowie 51, w Samorządowym Żłobku „Brzozowy Gaik" w Jajkowie 11A i w stacji uzdatniania wody w Świeciu, gm. Brzozie). W ww. okresie pobrano również 1 próbkę wody w stacji uzdatniania wody w Świeciu, gm. Brzozie do badania w zakresie parametrów grupy B. Oznaczone parametry we wszystkich pobranych próbkach wody w ramach kontroli wewnętrznej odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w ww. rozporządzeniu.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog

Wyk. w 2 egz.
Otrzymują:
1. Adresat – elektronicznie
2. a/a – egz. nr 2

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzozie – elektronicznie
2. NHD w/m– egz. nr 1