NHŚ.9020.1.51.2026
Brodnica, 13 marca 2026 r.

Pani
Danuta Kędziorska-Cieszyńska
Wójt Gminy Brzozie
87-313 Brzozie

Dotyczy: **oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brzozie za rok 2025.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brzozie za 2025 r.

Tabela nr 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

Wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	**Producent**	**Wielkość produkcji wody**	**Liczba ludności zaopatrywanej w wodę**	**Jakość wody na koniec 2025 r.**	**Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów na koniec 2025 r.**	**Prowadzone postępowanie administracyjne**	**Prowadzone działania naprawcze**
Wodociąg publiczny Brzozie (Brzozie, Augustowo, Sugajno, Janówko, Wielki Głęboczek, Mały Głęboczek, Trepki))	Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu” 87-313 Brzozie	417,9, m^3/d	1,961 tyś.	woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia	brak	brak	brak

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy
ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica
+48 56 697 49 74
adres e-mail: sekretariat.psse.brodnica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81471-83240-CGWTC-22

Wodociąg publiczny Wlk. Leźno (Małe Leźno, Wielkie Leźno, Zembrze, Sugajno, Janówko)	Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu” 87-313 Brzozie	277,1 m^3/d	0,687 tyś.	woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia	brak	brak	brak
Wodociąg publiczny Świecie (Świecie, Jajkowo, Kuligi, Wielki Głęboczek, Kantyła)	Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu” 87-313 Brzozie	134,2 m^3/d	0,927 tyś.	woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia	brak	brak	brak

W ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2025 r. pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A i 2 próbki do badań w zakresie parametrów grupy B, po 1 próbce z wodociągu publicznego Brzozie i Wielki Leźno. Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu i Laboratorium WSSE w Bydgoszczy. Jakość zbadanej wody zarówno pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Jakość wody z ww. wodociągów była również właściwie kontrolowana przez zarządcę obiektów w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem badań wewnętrznych uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy. W próbkach wody z każdego wodociągu wykonano badania w zakresie parametrów grupy B oraz dokonano badań parametrów grupy A w 13 próbkach wody. Badania zostały wykonane w ilości próbek i w terminach zgodnych z ww. harmonogramem badań wewnętrznych jakości wody. W pobranych próbkach wody do badań w zakresie parametrów grupy A dodatkowo oznaczono zawartość związków żelaza, manganu, chloru wolnego, jonu amonu, azotanów i azotynów, a w zakresie mikrobiologicznym - liczbę paciorkowców kałowych. Wszystkie oznaczone parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Na terenie gminy Brzozie ujęcia wód do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oparte były wyłącznie na wodach głębinowych. Stacje uzdatniania wody dysponowały jedynie filtrami zamkniętymi, dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu stosowana była wyłącznie wtedy, gdy zachodziła taka potrzeba.
Jakość wody z wodociągów publicznych funkcjonujących na terenie gminy Brzozie w 2025 r. była właściwa, stabilna i spełniała wymagania sanitarne, nie było ryzyka zdrowotnego dla konsumentów. Nie odnotowano skarg na brak wody czy jakość wody. Nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody pochodzącej z powyższych wodociągów publicznych.
Należy jednak systematycznie dbać o prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody i sieci dystrybucyjnej, aby jakość wody dostarczanej przez wodociągi była stabilna i spełniała wymagania sanitarne. Nie odnotowano skarg na braki wody, na jakość wody, jak również reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągów publicznych na terenie gminy Brzozie.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brzozie za rok 2025 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągów publicznych Brzozie, Wielkie Leźno i Świecie odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat— elektronicznie
2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:
1. Samorządowy Zakład Budżetowy
   „Wodociągi Gminne w Brzoziu” — elektronicznie